

Gmina Zelów  
ul. Żeromskiego 23  
97-425 Zelów

### **Pytania i odpowiedzi do postępowania:**

## **„Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach Kolonia Kociszew, Dąbrowa – Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łąkowa w Zelowie” — Nr postępowania: ZPI.271.73.2022**

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej w formacie \*.dwg, co zdecydowanie poprawi weryfikację w terenie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania posiadaną dokumentację w formacie .pdf.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o zamieszczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice oraz dla innych przedsięwzięć o ile występuje.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice.

### **Pytanie nr 3:**

Biorąc pod uwagę rozbieżności w załączonych dokumentach, proszę o określenie typu rury dla projektowanego kanału technologicznego – czy ma być rura RHDPE 110/5,5 RHDPE 110/10?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową RHDPE 110/10.

### **Pytanie nr 4:**

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa do wykonania dolnej warstwy podbudowy zgodnej z aktualnymi wymaganiami technicznymi WT-4 , dla podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

### **Odpowiedź:**

Podbudowa zasadnicza - warstwa dolna podbudowy:  
dopuszcza się mieszankę niezwiązaną z kruszywem 0/63mm, C90/3 dla KR 1-2 ze skały dolomitowej, gr zgodnie z projektem. Górna warstwa z kłińca dolomitowego o fr 0/31,5mm. grubość wg projektu.

BURMISTRZ  
*mgr Tomasz Jachymek*