



GMINA ZELÓW

Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03, fax 44 634 13 41
umzelow@zelow.pl www.zelow.pl



ZPI.271.3.2023

Zelów, 15.02.2023 r.

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WOLA – KURÓWEK (OBRĘBY NOWA WOLA I KURÓW - KURÓWEK) I KOLONIA OSTOJA (OBRĘB OSTOJA)” – Nr postępowania: ZPI.271.3.2023

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniła, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całości zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury wzmocnionej typu RC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości sieci wodociągowej metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego.

Zamawiający żąda wykonania sieci wodociągowej w sposób zgodny z zapisami dokumentacji projektowej i przedmiarów oraz SWZ.

Sieć przebiega przez zwartą zabudowę wobec czego wykonanie wykopów jest zasadne gdyż należy wykonać wyprowadzenia do każdej z posesji.

Zamawiający wymaga wykonania podsypki pod rurociągiem, zasypki oraz ułożenia taśmy zabezpieczającej.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek