


- 8) pobór wody musi być opomiarowany; wodomierz o przekroju  $\varnothing$  15 należy zamontować w miejscu wyznaczonym przez projektanta, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy - załącznik nr 1,
  - 9) za zaworem za wodomierzem zainstalować zawór antyskażeniowy - załącznik nr 2,
  - 10) zakazuje się łączenia własnych ujęć z siecią wodociagową zgodnie z PN-EN 1717 **Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny** – załącznik nr 3.
2. Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy sporządzić plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  3. W przypadku potrzeby wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spółka informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty w Bełchatowie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy.
  4. Przed rozpoczęciem budowy przyłączy plan sytuacyjny należy przedstawić Spółce celem sprawdzenia czy uwzględnia niniejsze warunki. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie wydaje pisemne uzgodnienie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
  5. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od odpowiedniego zarządcy drogi.
  6. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenia od właścicieli gruntów przy ewentualnym wejściu na tereny osób fizycznych i prawnych.
  7. W przypadku prowadzenia przyłączy wod-kan po działkach prywatnych, należy uzyskać zgodę właściciela na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urządzeń – dla wszystkich działek sąsiednich znajdujących się na trasie przyłączy.
  8. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać ręcznie.
  9. O rozpoczęciu robót wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie, a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosić do przeglądu technicznego.
  10. Przed zasypaniem wykopu, rurociąg należy zgłosić do zainwentaryzowania przez właściwe służby geodezyjne.
  11. Po zakończeniu robót dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji).
  12. Po spełnieniu w/w warunków należy zgłosić się do biura Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie przy ulicy Żeromskiego 28, w terminie 7 dni od zakończenia robót w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę.

**Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w warunków.**

Niniejsze warunki są załącznikiem do dokumentacji technicznej.

Warunki techniczne ważne są **2 lata** od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Żelowie  
  
mgr Michał Michatek

„Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o.  
97-425 ŻELÓW, ul. Żeromskiego 28  
tel. 44 634 22 58  
NIP 769 222 69 12, REGON 366145249