

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 28 97-425 ZELÓW

NIP: 769-222-69-12

Regon: 366145249

KRS: 0000654476

tel. (44) 634-22-58

ZUK Sp. z o.o./428/22

Zelów, dnia 10.11.2022 r.

Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożony w dniu 08.11.2022 r. (data wpływu) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zelowie określa następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości **Nowa Wola 21B, działka nr 6/4, obręb nr 23 Nowa Wola, gmina Zelów.**

1. Należy opracować dokumentację techniczną przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1) woda z wodociągu zużywana będzie na cele:

– bytowe,

– produkcyjne i pozostałe,

– inne cele,

2) przewidywana ilość pobranej wody:

– cele bytowe –**15 m³**.....

– cele produkcyjne i pozostałe –-.....

– inne cele –-.....

3) przewidywana ilość odprowadzanych ścieków:

– ścieki bytowe –-.....

– ścieki przemysłowe –-.....

4) rodzaj i przekrój sieci w obrębie włączenia:

– wodociągowej – **PE ø 160 mm**

– kanalizacyjnej –-.....

5) dla wykonania instalacji przyłączeniowej należy stosować rury:

– w przypadku przyłącza wodociągowego – **PEHD ø 32 mm – PEHD ø 40 mm**

– w przypadku przyłącza kanalizacyjnego –-.....

6) włączenie do sieci wykonać za pomocą:

– w przypadku przyłącza wodociągowego – **od miejsca wyprowadzonego poza pas drogowy do celów rozbudowy**

– w przypadku przyłącza kanalizacyjnego –-.....

7) na trasie przyłącza wodociągowego na terenie własnej posesji należy zamontować zasuwę z miękkim uszczelnieniem,

Chłosta