



GMINA ZELÓW

Urząd Miejski w Zelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03, fax 44 634 13 41

umzelow@zelow.pl

www.zelow.pl



ZPI.271.13.2023

Zelów, 23.03.2023 r.

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Zelowie” — Nr postępowania: ZPI.271.13.2023

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniła, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie nr 1:

W celu zapewnienia odpowiedniej prędkości filtracji dla wydajności układu uzdatniania $Q=290$ m³/h, w odpowiedzi na pytania nr 11 z dnia 21.03.2023 Zamawiający dopuszcza zastosowanie filtrów piętrowych. Przy zastosowaniu filtrów piętrowych o gabarytach zapewniających prawidłową filtrację wody z naszych wyliczeń wynika iż istniejąca hala będzie za niska do zastosowania zaproponowanej przez Zamawiającego technologii. W Związku z zaistniałym problemem prosimy Zamawiającego o informację czy dopuszcza nadbudowę istniejącego budynku w celu instalacji filtrów piętrowych lub rozbudowę istniejącego budynku w celu ulokowania w nim standardowych jednostek filtracyjnych lecz o większej średnicy niż opisane w PFU. Jeśli Zamawiający nie zgadza się w żaden sposób na zmianę kubatury budynku prosimy o zaproponowanie innego rozwiązania przedstawionego powyżej problemu.

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbudowy budowy stacji. Jeżeli oferta wykonawcy zakłada technologię wymagającą zmiany kubatury budynku stacji, zamawiający dopuszcza taką możliwość. Należy uwzględnić obecny stan budynku, konieczny zakres remontu lub przebudowy wynikający z PFU i istniejącą infrastrukturę wokół budynku stacji.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek