



GMINA ŻELÓW

Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03, fax 44 634 13 41

umzelow@zelow.pl

www.zelow.pl



ZPI.271.18.2023

Żelów, 05.05.2023 r.

Gmina Żelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI W GRANICACH PASÓW DROGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI MAURYCÓW” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA WODOCIĄGU, KANALIZACJI I NAWIERZCHNI DROGI UL. BRZozowa MAURYCÓW” — Nr postępowania: ZPI.271.18.2023

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie nr 1:

Czy Gmina Żelów posiada system monitoringu pracy przepompowniami? Czy jest to system otwarty (umożliwiający swobodną rozbudowę systemu) czy jest to system zamknięty (i przy rozbudowie o nowe przepompownie należy ponosić opłaty za włączenie do systemu)?

Odpowiedź:

Gmina posiada system monitoringu pracy pompowni. Wykonawca poniesie koszty włączenia monitoringu zaprojektowanych pompowni w istniejący układ.

Pytanie nr 2:

Czy Gmina Żelów będzie pobierała opłatę za zajęcia pasa w drogach gminnych?

Odpowiedź:

Tak, Gmina Żelów będzie pobierała opłatę za zajęcia pasa w drogach gminnych.

Pytanie nr 3:

Czy istniejący wodociąg po przepięciu do nowego należy zdemontować, czy pozostaje zaślepiony?

Odpowiedź:

Tak, należy go zdemontować.



GMINA ŻELÓW

Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03, fax 44 634 13 41

umzelow@zelow.pl

www.zelow.pl



Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że odcjęcia przyłączy kanalizacji sanitarnej mają być wykonywane do granic posesji oraz przepięcia wodociągu także będą wykonane w granicy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek