



ZPI.271.22.2025

Żelów, 05.05.2025 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„REMONT DROGI GMINNEJ POŹDŹENICE - MAURYCÓW” — Nr postępowania: ZPI.271.22.2025

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się o ujednolicenie parametrów podanych w przedmiarze robót, opisie technicznym oraz przekroju konstrukcyjnym warstw dla utwardzeń pobocza. W przekroju konstrukcyjnym nawierzchni (Rys 3A) projektu wskazana jest do wbudowania warstwa 2 cm mialu granitowego o frakcji 0/4 mm, natomiast w opisie technicznym projektu oraz przedmiarze brakuje takiej pozycji, jednocześnie wskazana jest warstwa kłińca dolomitowego o frakcji 0/31,5.

Odpowiedź pyt. 1

Zamawiający informuje, iż łączna grubość górnej warstwy poboczy pozostaje bez zmian i wynosi 10 cm (z kłińca dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm gr 8 cm oraz mialu granitowego o frakcji 0/4 mm gr 2cm)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11.09.2019 r. Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.



Gmina Żelów

Urząd Miejski w Żelowie

Urząd Miejski w Żelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
tel. 44 634 10 00, 44 634 10 03

umzelow@zelow.pl

www.zelow.pl

PRZED ZMIANĄ:

Termin składania 06.05.2025 r., godz. 10:00

Termin otwarcia 06.05.2025 r., godz. 11:00

Termin związania ofertą 04.06.2025 r.

PO ZMIANIE:

Termin składania 08.05.2025 r., godz. 10:00

Termin otwarcia 08.05.2025 r., godz. 11:00

Termin związania ofertą 06.06.2025 r.

BURMISTRZ


mgr Karol Swiata