



UWAGA:

- 1) W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
- 2) Istniejące przewody w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem wodociągowym należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu "ARQT".
- 3) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwzględnie porównać rzeczywiste rzędne w miejscu kolizji z rzędnymi wskazanymi w projekcie.
- 4) Projektowane przyłącze wodociągowe należy układać na odpowiednio przygotowanej podsypce zgodnie z opisem technicznym.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI		DATA
Budowa przyłącza wodociągowego oraz hydrantu nadziemnego do budynku świetlicy wiejskiej w Sobkach na dz. nr ewid. 251, obr. 31 Sobki, gmina Żelów		10.2022
INWESTOR		SKALA
Gmina Żelów zam. ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów		1:200
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	NR RYS.
mgr inż. Rafał Majewski nr upr. LOD/1256/PQDS/09		2
OPRACOWAŁ		FORMAT
inż. Tomasz Pietruszewski		A4
NAZWA RYSUNKU		branża instalacyjna
Profil przyłącza wodociągowego		