



Uwaga dot. klasy odporności kabli i przewodów na ogień.
Budynek został zakwalifikowany do kat. ZL I do dwóch kondygnacji nadziemnych, na podstawie instrukcji ITB 501/2020 określono:

1. poza drogami ewakuacyjnymi klasa Eca np. YDYżo, YKYżo
2. na drogach ewakuacyjnych klasa Eca np. YDYżo, YKYżo

Dla kabli układanych pojedynczo i w wiązkach.

1. Aparaty zamontować w szafie wolnostojące lub wiszącej
2. Każdy odpływ należy jednoznacznie opisać na oddzielnym szyldziku.
3. Wprowadzenie WLZ od dołu, wyprowadzenie obwodów do góry w korytkach kablowych.