



Zestaw							Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		
		Wydajność grzewcza / COP		Wydajność chłodnicza / EER	SCOP	Klasa energetyczna (ogrzewanie)		Ciepłota		Wymiary	Ciepłota
		Otoczenie +7°C, woda 35°C	Otoczenie +7°C, woda 55°C	Otoczenie +35°C, woda 18°C	Woda 35°C / woda 55°C	Woda 35°C / woda 55°C				wys. x szer. x głęb.	
		KW / COP	KW / COP	KW / EER		A+++ do D		kg		mm	kg
Jednofaz.	KIT-WXC09H3E5	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	7,00 / 5,19	4,59 / 3,32	A+++ / A++	WH-SXC09H3E5	43	WH-UX09H5E5	1340 x 900 x 320	101
	KIT-WXC12H6E5	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	10,00 / 5,13	4,32 / 3,32	A++ / A+	WH-SXC12H6E5	43	WH-UX12H5E5	1340 x 900 x 320	101
	KIT-WXC09H3E8	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	7,00 / 5,19	4,59 / 3,32	A+++ / A++	WH-SXC09H3E8	43	WH-UX09H5E8	1340 x 900 x 320	108
Trójfaz.	KIT-WXC12H9E8	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	10,00 / 5,13	4,32 / 3,32	A++ / A+	WH-SXC12H9E8	44	WH-UX12H5E8	1340 x 900 x 320	108
	KIT-WXC16H9E8	16,00 / 4,28	16,00 / 2,71	12,20 / 3,49	4,08 / 3,20	A+ / A++	WH-SXC16H9E8	45	WH-UX16H5E8	1340 x 900 x 320	118

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: inst. sanitarne mgr inż. JAKUB MIK	NR UPRAWNIENI: LOD/2149/POOS/13	PODPIS:
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		DATA: LIPIEC 2024	
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE		SKALA: 1:100	
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY POMPY CIEPŁA		NR.RYS.: IS.03	INDEX: -