



(2)

**URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH**
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 000529321
NIP 742-10-01-199

Korsze 31.10.2017r

Znak sprawy GT 271.14.2017r

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Garbnie”

Pytania i odpowiedzi Cd:

13. W związku z przeprowadzanym aktualnie przez gminę Korsze postępowaniem przetargowym „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Garbnie”, składam prośbę o wyjaśnienie naszych wątpliwości czy w średnice rurociągów C.O. i wymagania dotyczące parametrów pomp obiegowych są odpowiednie do przeniesienia do bufora ciepła a następnie budynku całej mocy generowanej przez pompę ciepła przy pracy na obu sprężarkach?

Odpowiedź: Należy zastosować i wycenić średnicę rurociągów DN 100 do buforów, (przewidzieć i wycenić średnicę rurociągów pod kątem zaplanowanych do montażu urządzeń).

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski