

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku WTW Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2F, 11-200 Bartoszyce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie instalacji fotowoltaicznej Korsze PV o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic wraz zabezpieczeniami”**, działka nr 2, obręb 2, miasto Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z 02.08.2018 r., znak: WOOŚ.4220.193.2018.ED.3), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (opinia z 28.06.2018 r., znak: ZNS.4083.1.10.2018) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie (opinia z 17.08.2018 r., znak: BI.ZZO.4.435.65.2018.WD),

ORZEKAM

stwierdzić brak konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: **„Budowie instalacji fotowoltaicznej Korsze PV o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic wraz zabezpieczeniami”**, działka nr 2, obręb 2, miasto Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 15.06.2018 roku Burmistrz Korsz na wniosek WTW Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2F, 11-200 Bartoszyce, **zostało wszczęte postępowanie administracyjne** w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej Korsze PV o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic wraz zabezpieczeniami”, działka nr 2, obręb 2, miasto Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Przedsięwzięcie te ma na celu budowę nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Przewiduje się realizację inwestycji o mocy nominalnej do 1000 kWp, która obejmie obszar ok. 1,6 ha, co zalicza ją do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcia realizowane będzie w na działce nr 2, obręb nr 2, miasto Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie. Przedmiotowa działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia przeznaczona pod obiekty budowlane będzie wynosiła ok. 0,543 ha.

Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z zestawu modułów fotowoltaicznych w liczbie 3448 szt. o mocy 290 Wp każdy. Instalacja będzie podłączona do sieci średniego napięcia poprzez stację transformatorową z transformatorem suchym o mocy 1000kVA.

W chwili obecnej teren wykorzystywany jest rolniczo. Budowa instalacji nie będzie wiązała się z wycinką drzew czy zajęciem siedlisk wrażliwych, będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Teren działki zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Korsze, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega granica miasta. Od wschodu teren ograniczony jest ulicą Przemysłową, a od południa ulicą Raławicką. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez zjazd od ulicy Raławickiej. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 50 m na wschód od planowanej inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd elektryczny wykorzystując zjawisko konwersji promieniowania słonecznego zachodzące w ogniwach fotowoltaicznych. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna będzie przesyłana do sieci Energetyki Zawodowej zasilając Krajową Sieć Energetyczną. Przypuszczalny okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej bez konieczności wymiany generatorów wynosi minimum 25 lat.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej,
- naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,
- inwertery,
- kablowa linia energetyczna,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej.

Konstrukcja instalacji, na której posadowione będą panele fotowoltaiczne, zbudowana będzie z części aluminiowych lub stalowych, montowanych do podłoża za pomocą kotw wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m. Kolejne rzędy konstrukcji wsporczej będą od siebie oddalone o ok. 5 m. Panele fotowoltaiczne montowane będą na konstrukcji wsporczej o wysokości do 3 m i ułożone pod kątem 25 stopni do gruntu. Przewiduje się posadowienie stacji transformatorowej na podsypce żwirowej zagłębionej w gruncie na ok. 40 cm lub na płytach betonowych.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracą sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość pracujących maszyn i urządzeń. W związku z tym planuje się wyłączenie silników w trakcie postoju i przerw w pracy, a prace prowadzone będą w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00. Inwestor przewiduje, że zasięg uciążliwości spowodowanej w fazie realizacji przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających i hałasu będzie krótkoterminowa i ustanie w chwili zakończenia prac budowlanych.

Wytwarzane w trakcie realizacji budowy odpady komunalne i budowlane będą przechowywane w kontenerach, w wyznaczonych do tego miejscach, a następnie przekazane dla specjalistycznych podmiotów.

Zaplecze budowy planowane jest przy wjeździe na posesję w północnej części działki. Na terenie budowy jak i zaplecza nie będą prowadzone naprawy maszyn. W awaryjnych sytuacjach wystąpienia wycieku materiałów ropopochodnych do gruntu, zostaną zastosowane materiały absorpcyjne, a grunt, który został zanieczyszczony zostanie zebrany wraz z absorbentem i wywieziony na składowisko odpadów. Dodatkowo zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontenery sanitarne dla pracowników. Ścieki bytowe będą

gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzania ścieków socjalno-bytowych. Wody opadowe będą spływać powierzchniowo po panelach do gleby. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z powodowaniem znaczących zanieczyszczeń do środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Panele nie wymagają chłodzenia mechanicznego, gdyż będą chłodzone naturalnie – powietrzem. Elementem, który może powodować hałas jest transformator, który zostanie zlokalizowany w obudowie charakteryzującej się wysokim współczynnikiem izolacyjności akustycznej właściwej, w związku z czym nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na poziom hałasu.

Projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektroenergetycznego środowiska, ze względu na rodzaj i moc zainstalowanych elementów urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowanie, jak i nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Instalacja fotowoltaiczna nie będzie posiadała stałej obsługi. Do bieżącej weryfikacji służyć będzie serwer monitoringu pracy inwerterów. Czyszczenie modułów będzie następowało samoczynnie – opadami atmosferycznymi (w przypadku okresów suchych może nastąpić konieczność mycia modułów, lecz będzie to wykonywane czystą wodą demineralizowaną bez używania detergentów). Planuje się ogrodzenie terenu siatką ogrodzeniową o wysokości do 2,5 m i oczkach 5 cm, na wysokości 10 cm nad gruntem, bez fundamentów.

Inwestor planuje wykorzystanie na modułach specjalnych powłok antyrefleksyjnych, które na celu mają zwiększenie absorpcji promieniowania słonecznego oraz ograniczenia zjawiska olśnienia. Nie planuje się utwardzania terenu pomiędzy rzędami paneli, aby pozostał on czynny biologicznie.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała wpływu na klimat, ani jego zmiany. Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpadów oraz powstawaniem ścieków bytowych czy przemysłowych. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zapewni redukcję emisji gazów cieplarnianych wydzielanych do atmosfery w czasie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych.

W toku postępowania administracyjnego, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie*,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Korsz wystąpił odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając m. in.: wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie z wyznaczonym obszarem jego oddziaływania.

Dla obszaru przedsięwzięcia w ustaleniach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korsze obowiązującego do 31.12.2003 r. ww. działka leży na terenach oznaczonych symbolem A 3 PS – projektowane rzemiosło uciążliwe, bazy gospodarcze, ew. drobna wytwórczość. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Korsze Uchwała Nr XXX/182/2005 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29.04.2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Korsze- nie zmienia funkcji i przewiduje przeznaczenie wspomnianego terenu jako 3P- tereny produkcyjno – usługowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinią z 28.06.2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 02.07.2018 r.), znak: ZNS.4083.1.10.2018, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z 02.08.2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 03.08.2018 r.), znak: WOOŚ.4220.193.2018.ED.3, wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Olsztynie opinią z 17.08.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.08.2018 r.), znak: BI.ZZO.4.435.65.2018.WD, wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia podjęcie następujących działań: maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych należy garażować na wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu; w celu przeciwdziałania dostaniu się zanieczyszczeń do ośrodka gruntowego należy prowadzić systematyczną kontrolę sprawności transportu samochodowego oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie realizacji inwestycji; w sytuacji wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu,

zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zabrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia; plac budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych; materiały budowlane należy dostarczać od firmy zewnętrznej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem; materiały budowlane w zależności od rodzaju należy magazynować na wyznaczonym miejscu terenu budowy lub w kontenerach magazynowanych, jeżeli materiały są wrażliwe na czynniki atmosferyczne; ograniczyć powierzchnię terenu zajętego pod budowę do minimum; zabezpieczyć odpady niebezpieczne w szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed wpływem odpadów atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych, a miejsca magazynowania tych odpadów, jak i odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizować poza obszarem spływu wód opadowych i roztopowych.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Korsz w dniu 27.08.2018 roku, pismem o znaku: GT.6220.1.8.2018.DŚ, zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach, tj. www.bip.korsze.pl. W trakcie postępowania nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Korsz, dostępnym na stronie internetowej.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.*
2. *W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.*
3. *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.*
4. *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*
5. *Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.*


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Otrzymują:

1. WTW Poland Sp. z o.o.,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie,
3. Gmina Korsze,
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie,
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Olsztynie,
7. A/a (kw).

Wywieszono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korszach,

Umieszczono:

BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.