

POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 123 i 124 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z 30.01.2019 r., znak: WOOŚ.4220.423.2018.BG.2), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie (opinia sanitarna z 10.01.2019 roku, znak: ZNS.4083.1.1.2019) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Białymstoku (opinia z 04.01.2019 r., znak: BI.RZŚ.436.373.2018.KM),

Burmistrz Korsz
postanawia

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: **„Rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Korsze w związku z przyłączeniem Farmy Wiatrakowej Gudziki”**, działka ew. nr 1, obręb Olszynka, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 24.12.2018 roku Burmistrza Korsz na wniosek Pana Marcina Kretuńskiego, reprezentującego firmę ELECTRUM Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Watykańskiej 13, 15-638 Białystok, działającego w imieniu – Energa Operator S. A., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, **zostało wszczęte** postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

na: „Rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Korsze w związku z przyłączeniem Farmy Wiatrakowej Gudziki”, działka ew. nr 1, obręb Olszynka, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Korsze, realizowane będzie na działce ew. nr 1, obręb 24 – Olszynka, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie. Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów z 14.11.2018 r. powierzchnia ww. działki wynosi 0,66 ha i stanowi ona tereny przemysłowe.

Aktualnie działka zabudowana jest infrastrukturą rozdzielni napowietrznej 110 kV, zbudowanej w układzie H-5+1, stanowiącej jednosystemową rozdzielnię, sekcjonowaną z aparaturą pierwotną w zabudowie wysokiej. Na stacji nie ma bramek liniowych, ich funkcje pełnią zlokalizowane poza terenem stacji słupy odporowo-narożne typu B2 M6. Bramki transformatorów oraz bramki szyn głównych 110 kV wykonane są w oparciu o słupy żelbetonowe i konstrukcje stalowe, mosty szynowe szyn głównych oraz połączenia pomiędzy aparaturą wykonane jako liniowe, z przewodów AFL-6 240 mm². Rozdzielnia 110 kV składa się z 6 pól: w sekcji nr 1 zlokalizowane jest pole nr 3 „TR1”, pole liniowe nr 2 „Kętrzyn” oraz pole liniowe nr 8 „Pleśno”; w sekcji nr 2 zlokalizowane jest pole nr 5 „TR2” oraz pole liniowe nr 6 „Bartoszyce”. Pomiędzy sekcjami 110 kV zlokalizowane jest pole nr 4 łącznik szyn w wykonaniu napowietrznym. Teren stacji pokryty jest trawą. Rezerwa terenu przeznaczona na rozbudowę również pokryta jest trawą.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny o charakterze rolnym oraz tereny przemysłowe sąsiedniej stacji elektroenergetycznej. Istniejąca stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Korsze zlokalizowana jest w odległości ponad 200 m od najbliższej zabudowy (zabudowa zagrodowa miejscowości Olszynka).

Planowane zadanie inwestycyjne będzie polegało na rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Korsze w związku z przyłączeniem Farmy Wiatrakowej Gudziki o mocy przyłączeniowej 37,5 MW. W ramach rozbudowy rozdzielni 110 kV przewiduje się budowę jednego pola liniowego 110 kV w wykonaniu napowietrznym, wyposażonego w następującą aparaturę:

- odłącznik 110 kV z uziemnikiem od strony szyn 110 kV,
- wyłącznik 110 kV,
- przekładniki kombinowane 110 kV,
- odłącznik 110 kV z uziemieniem od strony linii 110 kV,
- rezerwę miejsca na konstrukcjach pod ograniczniki przepięć 110 kV,
- rezerwę miejsca na konstrukcjach na głowice kablowe 110 kV.

Czynnikiem izolacyjnym między urządzeniami 110 kV będzie powietrze atmosferyczne. Urządzenia posadowione zostaną na konstrukcjach wsporczych w ustawieniu wysokim. Połączenia pomiędzy urządzeniami oraz połączenie z istniejącym mostem linkowym sekcji nr 2 wykonane będą za pomocą przewodów stalowo – aluminiowych. Pomiędzy projektowanymi urządzeniami, a istniejącym

budynkiem stacyjnym ułożone zostaną linie kablowe niskiego napięcia. W ramach rozbudowy wykonana zostanie również rozbudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego, dostosowanie układu potrzeb własnych do zasilenia projektowanego pola, rozbudowa istniejącego systemu telemechaniki, zabezpieczenia szyn, rezerwy kolejnej oraz układu łączności. Ponadto na terenie obejmującym rozbudowę stacji wykonana zostanie siatka uziemiająca.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stacji, stanowiącym rezerwę terenu porośniętą trawą, wystarczającą do planowanej rozbudowy i nie będzie wymagała prowadzenia prac rozbiórkowych. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z zapotrzebowaniem na wodę na cele budowlane i bytowo – sanitarne pracowników budowy (ok. 30 m³), surowce i materiały budowlane (beton, tłuczeń, fundamenty prefabrykowane, stal ocynkowana), paliwo do maszyn i środków transportu (ok. 5 m³) oraz energię elektryczną (ok. 450 kWh). Prace budowlane wykonywane będą z wykorzystaniem maszyn i urządzeń do prac ziemnych i montażowych, narzędzi mechanicznych obsługiwanych ręcznie oraz transportu samochodowego. Na etapie eksploatacji stacji, po zrealizowaniu planowanej inwestycji, zużycie mediów nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie prace budowlane wykonywane będą przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych, wyłącznie w porze dziennej, a sprzęt budowlany będzie wyłączany podczas dłuższych przerw w pracy. Transport sprzętu budowlanego oraz materiałów budowlanych prowadzony będzie również w porze dziennej. W celu ograniczenia pylenia droga w rejonie wyjazdu z placu budowy będzie często sprzątana i w razie konieczności zraszana wodą. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Budowa obiektów przedsięwzięcia nie będzie wymagać odwodnienia gruntu. Zaplecze budowy zostanie właściwie zorganizowane, poprzez wyznaczenie miejsca bezpiecznego składowania materiałów, miejsca bezpiecznego gromadzenia i składowania odpadów i ścieków oraz miejsca do parkowania sprzętu budowlanego i transportowego. Na wypadek sytuacji awaryjnych przewiduje się wyposażenie placu budowy w odpowiednie sorbenty. Ścieki bytowe powstające w trakcie rozbudowy pola liniowego stacji elektroenergetycznej będą zagospodarowane razem ze ściekami z eksploatacji inwestycji. Nie wyklucza się również wykorzystania na czas budowy toalet przewoźnych, które będą regularnie opróżniane przez wyspecjalizowane i uprawnione jednostki.

W trakcie realizacji inwestycji powstać mogą niewielkie ilości odpadów, głównie pozostałości po wykorzystywanych materiałach oraz ich opakowania. Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie, w ustawionych na placu budowy kontenerach, w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu. W dalszej kolejności odpady te przekazywane będą uprawnionym podmiotom

do dalszego zagospodarowania. Grunt z wykopów i wierzchnia warstwa ziemi wykorzystane zostaną do prac niwelacyjnych.

Z uwagi na niewielki zakres prac planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko gruntowo – wodne, a przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej prowadzona będzie na terenie już wykorzystywanym i przewidzianym na stację elektroenergetyczną, wobec czego nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na roślinność, siedliska przyrodnicze oraz zwierzęta. Jedynie w fazie budowy niewielki wpływ będzie polegał na płoszeniu zwierząt z okolicznych terenów w związku z realizacją prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie powodowało wprowadzania istotnych ilości substancji do środowiska. Krótkie odcinki wyprowadzeń liniowych mogą być jedynie źródłem bardzo niewielkich ilości ozonu i tlenków azotu, które uwalniane są podczas zjawiska ulotu, szczególnie przy znacznym jego nasileniu, czyli na ogół podczas wilgotnej pogody.

Eksploatacja rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Korsze nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w stosunku do jego stanu sprzed rozbudowy. Źródłami hałasu w dalszym ciągu pozostaną istniejące transformatory oraz w znacznie mniejszym stopniu zjawisko ulotu z oszynowania oraz istniejących wprowadzeń liniowych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz lokalizację stacji w oddaleniu od zabudowy objętej ochroną akustyczną (ok. 200 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa), nie przewiduje się ryzyka przekroczeń dopuszczalnych norm dla najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Stacje i linie elektroenergetyczne są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów* (Dz. U. nr 192, poz. 1883) wskazano następujące wartości dopuszczalne:

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 1 kV/m dla składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej,
- dla terenów ogólnie dostępnych dla ludności 10 kV/m dla składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej.

Na wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego E w otoczeniu urządzeń będących pod napięciem wpływają następujące parametry: napięcie robocze oraz odległość od części będących pod napięciem. Natężenie pola szybko maleje wraz ze wzrostem odległości od źródła napięcia. Natomiast elementy w pobliżu urządzeń takie jak drzewa, metalowe ogrodzenia, obiekty budowlane wpływają w istotny sposób na rozkład natężenia pola elektrycznego, szczególnie w ich bezpośrednim otoczeniu. Wpływ tych elementów zmniejsza natężenie pola elektrycznego lub je eliminuje. Określenie wpływu ww. elementów jest możliwe na ogół jedynie na podstawie pomiarów

wykonywanych w czasie pracy urządzeń elektroenergetycznych. Biorąc pod uwagę zakres rozbudowy nie przewiduje się zwiększenia oddziaływania elektromagnetycznego obiektu w stosunku do stanu istniejącego, a emisja pola elektromagnetycznego z terenu rozbudowanego obiektu nie powinna powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych na obszarach sąsiednich, tj. miejsc dostępnych dla ludności i dla terenów z zabudową mieszkaniową.

Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPO Pleśno, eksploatowanej przez Korsze Wind Farm Sp. z o. o., przeanalizowano w KIP możliwość kumulowania się oddziaływania. Jedyne istotne oddziaływanie związane z rozbudową stacji dotyczy oddziaływania elektromagnetycznego. Na podstawie załączonych wyników pomiarów pola elektromagnetycznego dla stacji Pleśno stwierdzić można, że w żadnym z punktów pomiarowych na terenie stacji, jak i wokół nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości składowych elektrycznej i magnetycznej pola. Biorąc pod uwagę, że poziom górnego napięcia stacji GPZ Korsze jest tożsamy z poziomem napięcia stacji GPO Pleśno (obie stacje o górnym napięciu 110 KV) uznać można, że również w przypadku stacji GPZ Korsze nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy oddziaływań w zakresie pola elektromagnetycznego. W celu potwierdzenia powyższego wykonano analizę określającą rozkład pola elektrycznego i magnetycznego dla planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwości kumulowania się oddziaływań obydwu stacji. Z analizy tej wynika, że rozbudowa stacji GPZ Korsze nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości składowych elektrycznej i magnetycznej pola.

Przebudowa stacji nie będzie związana z wystąpieniem oddziaływania na stosunki wodne i na jakość wód. Środowisko gruntowo – wodne jest aktualnie odpowiednio zabezpieczone poprzez posadowienie transformatorów oraz innych urządzeń zawierających oleje eksploatacyjne na szczelnych misach, zapewniających w razie awarii pomieszczenie całej objętości wykorzystywanego oleju, jak również poprzez odpowiedni system odprowadzania wód opadowych. W związku z rozbudową stacji elektroenergetycznej nie zwiększy się ilość ścieków socjalno – bytowych powstających w związku z jej eksploatacją ani sposób postępowania z nimi. Nieznacznie zwiększy się natomiast powierzchnia utwardzona na stacji. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane w sposób niezorganizowany na tereny zielone i rolne w obrębie własności inwestora przedsięwzięcia.

Odpady powstające w rozbudowanej stacji elektroenergetycznej będą to typowe odpady powstające w skutek prowadzenia prac konserwatorskich, takie same jak odpady powstające obecnie przy eksploatacji istniejącego obiektu. Są to zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Są one gromadzone selektywnie na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w specjalnych, szczelnych, oznakowanych pojemnikach, dostosowanych do charakteru poszczególnych rodzajów odpadów, a następnie są one przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Przy analizowaniu wniosku pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1

ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzić należało, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW700020, której stan oceniono jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakim są dobry stan: ilościowy oraz chemiczny. Zgodnie z art. 59 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód. Ponadto inwestycja zlokalizowana w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o symbolu PLRW7000175848889 o nazwie Korszynianka. Jest to naturalna część wód, której stan obecny oceniono jako dobry i nie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 – Subzbiornik Warmia. Jest to zbiornik trzeciorzędowy, o charakterze porowym (głębokość zalegania wody 70 – 340 metrów, powierzchnia 1 660 km²). GZWP nr 205 położony jest na znacznej głębokości, zapewniającej mu dobrą izolację od wpływów powierzchniowych. Występuje poniżej zasobnych utworów czwartorzędowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje ingerencji w występujące w tym obszarze GZWP.

Inwestycja położona jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, poza obszarami wodno – błotnymi, przylegającymi do jezior oraz ujść rzek, poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015, znajdujący się w odległości ok. 5 km od terenu inwestycji. Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000. Inwestycja nie powinna również negatywnie oddziaływać na walory krajobrazowe, ponieważ realizowana będzie na obszarze przekształconym antropogenicznie, w obrębie istniejącego obiektu przemysłowego. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Pewne sytuacje awaryjne mogą wystąpić na etapie budowy, likwidacji oraz użytkowania pola liniowego, czy całego obiektu stacji elektroenergetycznej. Ich wystąpieniu zapobiegać będzie odpowiedni nadzór kierownika budowy nad wykonywanymi pracami, przestrzeganie przepisów BHP, posługiwanie się sprawnymi urządzeniami oraz zatrudnienie odpowiednio doświadczonych i wyszkolonych ekip robotników. W sytuacjach gdy

zdarzy się wyciek stosowane będą podręczne apteczki ekologiczne i zawarte w nich sorbenty. Planowana inwestycja zrealizowana będzie zgodnie z wymaganiami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Będzie również utrzymywana w należyтым stanie technicznym w okresie użytkowania obiektu, co wpłynie na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem stałej emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W związku z realizacją inwestycji możliwe będzie przyłączenie Farmy Wiatrowej Gudziki, a tym samym wprowadzenie do systemu energetycznego energii ze źródeł odnawialnych. Powyższe przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. Zarówno inwestycja, jak i cała stacja jest przystosowana do nagłych zjawisk naturalnych, w związku z czym prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk jest znikome. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrożenia lub ryzyka powodziowego, czy narażonych na osuwiska. W okresie funkcjonowania nowego obiektu mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane przede wszystkim z wyładowaniami atmosferycznymi, które będą minimalizowane przez system zabezpieczeń odgromowych, w który wyposażony jest standardowo każdy obiekt stacji elektroenergetycznej. Instalacja przystosowana będzie do możliwości wystąpienia ekstremalnych temperatur, niewielkie ryzyko związane natomiast z wystąpieniem silnych wiatrów.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz w obrębie terenów, na których standardy jakości zostały przekroczone. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.

Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinią z 10.01.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 11.01.2019 r.), znak: ZNS.4083.1.1.2019, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z 30.01.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 01.02.2019 r.), znak: WOOS.4220.423.2018.BG.2, wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku opinią z 04.01.2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 10.01.2019 r.), znak: BIRZŚ.436.373.2018.KM, wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. *Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.*
2. *Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć jedynie w odwołaniu od decyzji (art. 142 KPA).*

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



Otrzymują:

1. ELECTRUM Sp. z o.o.,
2. ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna,
3. Zarząd Dróg Powiatowych,
4. MIRAMIT INVESTMENTS Sp. z o. o.,
5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
6. A/a (kw).

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku.

Wywieszono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korszach.

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.