



Pytania i odpowiedzi Nr 2.

Dotyczy postępowania przetargowego pn: **„Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Korsze”**.

Pytanie 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wskazuje, iż wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

- 1) Cena brutto Kc – 60%
- 2) Kryterium okresu gwarancji Kg – 20%
- 3) Kryterium redukcji zużycia energii elektrycznej Kr – 20%

Jednocześnie Zamawiający opisując to kryterium nadał mu tytuł „Kryterium redukcji kosztów zużycia energii elektrycznej”. Oczywiście redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej będzie proporcjonalna do redukcji zużycia energii elektrycznej, jednak zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisu.

Odpowiedź:

Jak pytający słusznie zauważył, wyniki procentowe dla obu tych zapisów będą tożsame. Nie ma to zatem wpływu na efekt końcowy.

Pytanie 2.

W zapisach dokumentacji przetargowej zostało wskazane wymaganie o tym, aby oprawy oświetleniowe posiadały temperaturę barwową światła w zakresie 5700K-6500K. Czy Zamawiający dopuści oprawy, których temperatura barwowa światła będzie wynosiła 4000K? Podkreślamy, iż w zdecydowanej większości inwestycji polegających na modernizacji oświetlenia dróg w Polsce standardem jest instalacja opraw, których temperatura barwowa światła jest równa 4000K (neutralna barwa światła), natomiast oprawy o temperaturze barwowej światła na poziomie 5700-6500K (zimna barwa światła) – przyjęło się stosować w przypadku przejść dla pieszych, aby wyróżnić temperaturą barwową światła strefę przejścia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Zamawiający nie wyraża zgody na ofertowanie lamp w niższej temperaturze barwowej niż określona w SIWZ. Prowadzenie auta nocą wymaga od kierowcy wytężonej uwagi i zaangażowania. Zgodnie z opracowaniami opartymi na danych wynikających z trójkąta chromatycznego to właśnie światło w temperaturze barwowej 5700-6300 K jest najbardziej sprzyjające takim okolicznościom.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o niższych mocach niż tych, wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy zachowaniu wymaganego minimalnego strumienia świetlnego wychodzącego z tychże opraw?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o niższych mocach, jeśli Wykonawca załączy dokumentację potwierdzającą, że zastosowane oprawy po uwzględnieniu wszelkich strat zachowują oczekiwany strumień światła wychodzący z oprawy.

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski