

Korsze, dnia 16 maja 2024 r.

Nasz znak: GT.6220.1.2024.KW.10

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika -Pana Michała Czarneckiego, Zakład Usługowy Eko-Wod Michał Czarnecki, z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 21, 11-400 Kętrzyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Warnikajmy wraz z jedną przepompownią i budową oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym”**, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 4/23, 33/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/18, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 22/2, 23, 25/1, 26/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/17, 30/23, 30/28, 30/29, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/8, 34/4, obręb Warnikajmy, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 marca 2024 r., znak: WOOŚ.4220.111.2024.BG, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 04 kwietnia 2024 r., znak: ZNS.9022.1.4.2024 oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2024 r., znak: BI.ZZŚ.4.4901.39.2024.KM,

I. orzekam stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Warnikajmy wraz z jedną przepompownią i budową oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym”, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 4/23, 33/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/18, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 22/2, 23, 25/1, 26/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/17, 30/23, 30/28, 30/29, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/8, 34/4, obręb Warnikajmy, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie,

II. wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Używać sprawnego technicznie sprzętu, maszyn i urządzeń celem uniemożliwienia wycieku produktów ropopochodnych do gruntu;
2. Plac budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia;
3. Uzyskać stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z oczyszczalni ścieków poprzez rów melioracyjny do rzeki Guber (identyfikator hydrograficzny: 5848);
4. W przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Natomiast w przypadku konieczności długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej – należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
5. Stosować regularne przeglądy przedmiotowych sieci w celu uniknięcia awarii;
6. W przypadku kolizji sieci kanalizacyjnej z rowami lub drogami prace należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu lub przecisku;
7. W przypadku awarii sieci kanalizacji sanitarnej/tłocznej, należy podjąć niezwłoczne działania w celu uniknięcia przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, jak i urządzeń służących do przesyłu mediów;
8. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
9. Po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane chwilowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 06 marca 2024 roku Burmistrz Korsz na wniosek Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Michała Czarneckiego – Zakład Usługowy Eko-Wod Michał Czarnecki, z siedzibą przy

ul. Wilanowskiej 21, 11-400 Kętrzyn, **wszczął postępowanie administracyjne** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Warnikajmy wraz z jedną przepompownią i budową oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym”**, zlokalizowanego na działkach ew. nr: 4/23, 33/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/18, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 22/2, 23, 25/1, 26/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/17, 30/23, 30/28, 30/29, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/8, 34/4, obręb Warnikajmy, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości ok. 1,4 km z przyłączami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków dla szacunkowej liczby mieszkańców RLM 150, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj. *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków.*

W toku postępowania administracyjnego, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Korsz wystąpił odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając m. in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwem, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację, że teren, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie wezwaniem z dnia 15 marca 2024 r. wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia KIP we wskazanym zakresie, co pełnomocnik Inwestora uczynił pismem z dnia 27 marca 2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 22 marca 2024 r., znak: WOŚ.4220.111.2024.BG, wyraził opinię, że dla przedmiotowego

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie pismem z dnia 21 marca 2024 r. zwrócił się z prośbą do Burmistrz Korsz o wezwanie Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym zakresie. Pełnomocnik Inwestora złożył stosowne wyjaśnienia pismem z dnia 27 marca 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinia sanitarną z dnia 04 kwietnia 2024 r., znak: ZNS.9022.1.4.2024, stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie opinią z dnia 05 kwietnia 2024 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 09.04.2024 r.), znak: BI.ZZŚ.4.4901.39.2024.KM, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Warnikajmy, na działkach ew. nr: 4/23, 33/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/18, 4/20, 4/22, 4/23, 4/24, 22/2, 23, 25/1, 26/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/15, 30/16, 30/17, 30/23, 30/28, 30/29, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/8, 34/4, obręb Warnikajmy, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Trasa sieci sanitarnej przebiegać będzie przez grunty orne wzdłuż drogi powiatowej, prywatne posesje, nieużytki, drogi gruntowe oraz rów melioracyjny. Na odcinkach przebiegających przez grunty orne dominują zboża, na odcinkach przebiegających przez posesje roślinność stanowią trawniki, rośliny ozdobne i ruderalne. Większość przebiegu planowanej kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w poboczu dróg porośniętych roślinnością łąkową. Sieć przechodzić będzie przez tereny pozostające w użytkowaniu rolniczym, gdzie przeważa zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa. Przebieg sieci kanalizacyjnej zaplanowano w sposób nie kolidujący z żadnymi drzewami oraz krzewami, z uwzględnieniem zajęcia pod planowaną inwestycję jak najmniejszej powierzchni terenu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków. Celem inwestycji jest uzbrojenie obszaru miejscowości w infrastrukturę sanitarną. Obecnie Warnikajmy nie posiadają zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Budynki mieszkalne podłączone są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana

w systemie grawitacyjno-tłocznym. Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 o łącznej długości ok. 1 200 m;
- budowę około 22 sztuk odcinków przyłączy kanalizacyjnych DN 160 od kanału głównego do poszczególnych nieruchomości;
- budowę pompowni ścieków;
- budowę kanału tłocznego DN 90 mm PE100 o łącznej długości ok. 200 m;
- budowę oczyszczalni ścieków opartej na technologii obrotowych złóż biologicznych dla szacunkowej liczby mieszkańców RLM 150.

Pompownia ścieków zaplanowana została na działce ew. nr 33/8, obręb Warnikajmy, gmina Korsze, z dostępem do drogi. Celem maksymalnego zmniejszenia uciążliwości i negatywnego wpływu na środowisko, przepompownia zlokalizowana będzie w odległości ponad 29 metrów od najbliższych zabudowań i w całości umieszczona pod ziemią (oprócz płyt pokrywowych), ze skrzynką sterowniczą umieszczoną na płycie stropowej lub na osobnym fundamencie obok pompowni. Pompownia zostanie dostarczona jako kompletne, monolityczne urządzenie. Na budowie zostanie wykonany montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczanie pomp.

W ramach inwestycji zaprojektowano również oczyszczalnię ścieków z obrotowym złożem biologicznym, obsługującą do 150 RLM, o przepływie do 30m³/d. Zlokalizowana zostanie ona na działce ew. nr 4/23, obręb Warnikajmy, gmina Korsze. Oczyszczalnia zawierać się będzie w monolitycznym zbiorniku wykonanym z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Jest to materiał odporny na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. Oczyszczalnia zawierać będzie cztery odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku, w tym: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Technologia zastosowana w oczyszczalni dopuszcza przyjęcie maksymalnie 9,00 kg BZT5 na dobę. Oczyszczalnia będzie bezobsługowa, obecność obsługi będzie się sprowadzać do kontroli pracy urządzeń i instalacji oraz pracy przy gospodarce osadowej.

Szacuje się, że tymczasowe zajęcie terenu na czas realizacji może sięgać około 0,5 ha, natomiast stałe zajęcie terenu (oczyszczalnia ścieków, miejsce pod pompownię, studzienki) nie przekroczy 0,03 ha. Dojazd do terenu, na którym projektuje się inwestycję planowany jest ogólnie dostępnymi drogami publicznymi.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wykonywania prac rozbiórkowych. Budowa sieci odbywać się będzie metodą wykopu otwartego o szerokości ok. 1,0 m i głębokości posadowienia rurociągu do ok. 2,0 m pod terenem. Odcinkowo realizowane będą metody bezwykopowe – przeciskami lub przewiertami. Przewiduje się

wykonanie wykopów sposobem ręcznym (10%) oraz mechanicznym (90%), koparkami przedsiębiorczymi. Oczyszczalnia ścieków dostarczona na miejsce budowy będzie kompletna – gotowy do instalacji zbiornik, pokrywa oraz panel, co ograniczy oddziaływania środowiskowe na etapie realizacji inwestycji.

Prace budowlane będą wymagały wykorzystania specjalistycznych maszyn tj. koparko-ladowarek, sprzętu do zagęszczania gruntu, samochodów skrzyniowych i samowyladowczych.

Wykonywane wykopy pod kanalizację spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Masy ziemne będą wykorzystywane do zasypywania części wykopów, w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. W przypadku ich nadmiaru będą sprzymowane celem późniejszego ponownego ich wykorzystania. Prace budowlane nie przewidują wycinki drzew i krzewów. Planowane jest odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów sąsiadujących z pracami budowlanymi, tak aby realizacja przedsięwzięcia nie powodowała ich uszkodzenia.

Wody podziemne z ewentualnego odwodnienia wykopów będą odprowadzane do wód powierzchniowych w niezmienionym stanie i składzie. Odpady powstające podczas budowy, typowe dla każdej budowy m. in. odpady komunalne, w przeważającej mierze opakowania z tworzyw sztucznych, będą selektywnie zbierane w pojemnikach i kontenerach na utwardzonym/wybetonowanym podłożu i sukcesywnie wywożone przez uprawnione podmioty. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę przedsięwzięcia zabezpieczone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych (bezodpływowych sanitariatach). Powstające ścieki sanitarne będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot zajmujący się obsługą tych urządzeń. Po zakończeniu robót teren części liniowej inwestycji przywrócony zostanie do stanu pierwotnego.

Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Używany do budowy sprzęt będzie sprawny technicznie i czysty, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieków podczas pracy i postoju tego sprzętu. Teren budowy powinien zostać wyposażony w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.

Podczas realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się jedynie krótkotrwałych oddziaływań, które dotyczyć będą w szczególności emisji hałasu oraz zanieczyszczeń

do powietrza z pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Uciążliwości te minimalizowane będą poprzez wykonywanie prac budowlanych jedynie w porze dziennej, z wykorzystywaniem sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym. Eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym. W celu ograniczenia wtórnego pylenia przewiduje się utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do placu budowy. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji może się wiązać z emisją odorów ze studni rozprężnej, w przypadku zagniwania ścieków w kolektorach, spowodowanego długo utrzymującymi się niskimi przepływami ścieków oraz emisją odorów z przepompowni. W celu eliminacji uciążliwości zapachowych planowane jest zlokalizowanie pompowni ścieków i studni rozprężnej w odległości minimum 20 metrów od zabudowań, umieszczenie pompowni w całości pod ziemią, montaż filtrów antyodorowych z wymiennym wkładem na kominach wentylacyjnych pompowni oraz wyposażenie studni rozprężnej w wentylację oraz filtr antyodorowy podwłazowy. Ponadto w oczyszczalni biologicznej zamontowana zostanie szczelna, wysoka wentylacja.

Źródłem emisji hałasu na etapie eksploatacji inwestycji będą pompy, jednak zasięg słyszalności hałasu nie powinien przekraczać kilkunastu metrów. Przepompownia oraz oczyszczalnia ścieków zostały zaprojektowane w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych w odległości ponad 20 metrów, zatem hałas silników nie spowoduje przekroczeń poziomów hałasu dopuszczalnych na obszarach chronionych. Celem ograniczenia uciążliwości w oczyszczalni nie zastosowano dmuchaw oraz mechanicznego wtłaczania powietrza, dzięki czemu uciążliwość akustyczna i zapachowa są minimalne.

Przewiduje się, że proponowane rozwiązania lokalizacyjne oraz zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące technologii budowy kanalizacji, środki techniczne zabezpieczające jej poprawne funkcjonowanie, zagwarantują brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi w fazie eksploatacji. Będą one w maksymalnym stopniu chronić środowisko gruntowe, wody podziemne, wody powierzchniowe przed przedostaniem się do nich surowych ścieków transportowanych kanalizacją. Zostaną zaprojektowane rozwiązania techniczne zapewniające szczelność sieci, z eliminacją ekstrakcji

ścieków do gruntu, jak również przyjmowania wody gruntowej do sieci. Zastosowane rozwiązanie technologiczne oczyszczalni ścieków zapewni w sposób ciągły osiągnięcie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków wprowadzanych rurą odpływową do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Guber. Osad nadmierny powstający w wyniku pracy oczyszczalni ścieków będzie usuwany w większych odstępach czasu urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Przewiduje się, że przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co 3-5 miesięcy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zakłada się, że wszyscy mieszkańcy miejscowości (ok. 119 osób) zostaną podłączeni do kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja poprawi zatem warunki bytowo-gospodarcze na terenie objętym inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia wprowadzi szczelny system odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkaniowej oraz ich oczyszczenie zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi, eliminując możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych. Nastąpi poprawa jakości usług sanitarnych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i związana z tym poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu. Podziemne usytuowanie sieci nie będzie generować zanieczyszczeń, a tym samym nie wpłynie negatywnie na środowisko i klimat. Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ponieważ ścieki bytowe nie są substancjami niebezpiecznymi, ryzyko poważnych awarii będzie ograniczone jedynie do ryzyka pożaru lub wybuchu wskutek zwarcia instalacji elektrycznych zasilających pompy, bądź ryzyka wystąpienia wysokich stężeń siarkowodoru w studzienkach rewizyjnych w czasie prac konserwatorskich. Powyższe zagrożenia zostaną wyeliminowane przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu i eksploatacji sieci. Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z wykorzystaniem materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i spełniających określone projektem normy, dlatego też ryzyko katastrofy budowlanej ograniczone jest do minimum.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB280015 zlokalizowany jest w odległości ok. 4,66 km od terenu przedsięwzięcia. Teren inwestycji w części (od wschodu na odcinku ok. 0,5 km, w tym także oczyszczalnia ścieków) położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, na terenie którego

obowiązują przepisy Uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz. 4157), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się planowana inwestycja (§ 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały). Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa publicznych urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 ww. uchwały. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz skalę i zasięg jej oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, jak również nie naruszy ich integralności. Planowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację projektowanej infrastruktury pod ziemią nie będzie oddziaływać negatywnie na obszary chronione. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w granicach korytarzy ekologicznych.

Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).

W związku z powyższym, przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) przedmiotowe zadanie ma być realizowane na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): „Guber od Dopływu z Czernik do ujścia” kod: RW70001158489, która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym, określonym dla ww. JCWP zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego z wyjątkiem złagodzonych wskaźników: bezno(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w), dla których określono stan poniżej dobrego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Północna część terenu, na którym będzie realizowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 205 „Subzbiornik Warmia”. Jest to zbiornik o charakterze porowym o powierzchni 1660 km². Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 5300 m³/d. Jest on bardzo mało podatny na antropopresję, ponieważ położony jest na znacznej głębokości oraz dobrze izolowany od wpływów powierzchniowych. Inwestycja zatem nie spowoduje ingerencji na występujący GZWP.

Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania inwestycji nie przewiduje się możliwości występowania oddziaływań skumulowanych. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Korsz w dniu 18 kwietnia 2024 roku zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział stronom w sprawie. W trakcie postępowania do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Korsz, dostępnym na stronie internetowej.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

BURMISTRZ

Jan Adamowicz

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Terenowej, tel. 89 754 20 11, sporządziła: Karolina Wieliczko.