

Korsze, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Nasz znak: GT.6220.17.2024.KW.13

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Gołdyn – TST SZYMON TOMASZEWSKI Sp. z o. o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno”**, zlokalizowanego na działce ew. nr 22/6, obręb Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie oraz po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 03 stycznia 2025 r., znak: ZNS.9022.1.20.2024, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2024 r., znak: BI.ZZŚ.4901.164.2024.KM oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.4220.475.2024.BG.3

I. orzekam stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno”, zlokalizowanego na działce ew. nr 22/6, obręb Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie,

II. wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Używać sprawnego technicznie sprzętu, maszyn i urządzeń celem uniemożliwienia wycieku produktów ropopochodnych do gruntu;
2. Zapewnić ciągłość pracy istniejącej oczyszczalni ścieków do czasu uruchomienia nowoprojektowanego obiektu;
3. Plac budowy oraz teren nowopowstałej oczyszczalni należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczania niezwłocznie usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazywać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia;

4. Uzyskać stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z oczyszczalni ścieków do rzeki Guber (identyfikator hydrograficzny: 5848);
5. W przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Natomiast w przypadku konieczności długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej – należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
6. Stosować regularne przeglądy przedmiotowych sieci i zbiorników w celu uniknięcia awarii;
7. Zapewnić właściwe magazynowanie roztworu polielektrolitu oraz wapna podczas etapu eksploatacji oczyszczalni ścieków;
8. Wprowadzić ścisły reżim technologiczny w operacjach obróbki, transportu i magazynowania osadów ściekowych, uniemożliwiający migrację zanieczyszczeń zawartych w osadach do środowiska gruntowo-wodnego;
9. W przypadku kolizji sieci kanalizacyjnej/wodociągowej z rowami lub drogami prace należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu lub przecisku;
10. W przypadku awarii zbiorników lub sieci kanalizacji sanitarnej/tłocznej, należy podjąć niezwłocznie działania w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
11. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
12. Po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane chwilowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

W dniu 07 października 2024 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Magdaleny Gołdyn- TST SZYMON TOMASZEWSKI Sp. z o. o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno. Pismem z dnia 23 października 2024 r. tut. urząd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, co pismem z dnia 31 października 2024 r. wnioskodawca uczynił.

Zawiadomieniem z dnia 06 listopada 2024 roku Burmistrz Korsz na wniosek Gminy Korsze reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Gołdyn – TST SZYMON TOMASZEWSKI Sp. z o. o., **wszczął postępowanie administracyjne** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno”**, zlokalizowanego na działce ew. 22/6, obręb Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Garbno, gmina Korsze, o wielkości 1 200 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, tj. *instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.*

W toku postępowania administracyjnego, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Burmistrz Korsz wystąpił odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając m. in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pełnomocnictwem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 20.11.2024 r. zwrócił się do Burmistrza Korsz o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy ooŚ. Pismem z dnia 04.12.2024 r. przedłożono stosowne uzupełnienie. Ponadto pismem z dnia 20.12.2024 r. RDOŚ zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 30.01.2025 r. złożono stosowne uzupełnienia. Pismem z dnia 12.02.2025 r. Burmistrz Korsz przesłał również dodatkowe uzupełnienia do KIP z dnia 27.01.2025 r., w którym Inwestor dokonał korekty w zakresie wymagań jakościowych dla ścieków oczyszczonych.

W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego Dyrektor Zarządu

Zlewni w Olsztynie pismem znak: BO.ZZŚ.4901.164.2024.KM z dnia 21 listopada 2024 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia KIP. Uzupełnienie informacji wpłynęło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w dniu 6 grudnia 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie pismem znak: ZNS.9022.1.32.2024 z dnia 22 listopada 2024 r., zwrócił się z prośbą o wezwanie Inwestora do uzupełnienia KIP. Uzupełnienie do KIP zostało złożone pismem z dnia 13.12.2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie opinią z dnia 19 grudnia 2024 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23.12.2024 r.), znak: BI.ZZŚ.4901.164.2024.KM, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazując warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie opinia sanitarną z dnia 03 stycznia 2025 r., znak: ZNS.9022.1.20.2024, stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 19 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.4220.475.2024.BG.3, wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie oczyszczalni ścieków, realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 22/6, obręb Garbno, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Jest to teren istniejącej oczyszczalni ścieków, zabudowany jej obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dojazdową. Po wybudowaniu nowej instalacji oczyszczalni ścieków istniejąca obecnie oczyszczalnia zostanie wyłączona z eksploatacji.

Obszar na którym ma powstać projektowana oczyszczalnia obecnie stanowi nieużytek rolny, a jego szata roślinna jest w tym miejscu uboga. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono siedlisk oraz gatunków chronionych. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki roślinności. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 1,5069 ha, natomiast po realizacji inwestycji bilans powierzchni będzie następujący:

- powierzchnia zajmowana przez sieci, urządzenia oczyszczalni, studnie – ok. 140 m²,
- powierzchnia zajmowana przez utwardzenie terenu – ok. 950 m²,
- powierzchnia zajmowana przez kontener gospodarki osadami – ok. 50 m²,
- powierzchnia zajmowana przez obszar biologicznie czynny – ok. 13 300 m²,

- powierzchnia zajmowana przez istniejące obiekty, budynki, utwardzenia – ok. 1 900 m²,
- powierzchnia zajmowana przez panele fotowoltaiczne – 170 m².

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Aktualnie ścieki sanitarne z obszaru gminy oczyszczane są na oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wykonanej w technologii SBR. Ścieki w obecnej technologii są oczyszczane w sposób okresowy, a utlenianie biologiczne i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do wylotu ścieków oczyszczonych znajdującego się na działce nr 22/11, obręb Garbno.

Planowana inwestycja jest oddalona od najbliższej zabudowy (budynek pełniący funkcję hali) o ok. 190 m, natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 200 m od projektowanej oczyszczalni.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wielkości 1200 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), w technologii obrotowych złóż biologicznych. W związku z realizacją oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie:

- instalacji zewnętrznej grawitacyjnej,
- instalacji zewnętrznej tłocznej (ścieki surowe, wody nadosadowe, osad nadmierny, recyrkulacja ścieków),
- przyłącza wodociągowego,
- zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków: utwardzony plac na terenie oczyszczalni ścieków,
- przepompowni ścieków surowych,
- sitopiaskownika,
- studni (betonowe lub z tworzywa sztucznego – rewizyjne, rozprężne),
- osadnika wstępnego 79 m³,
- bioreaktorów w technologii obrotowych złóż biologicznych 1200 RLM GRP,
- osadnika wtórnego GRP 30m³,
- przepływomierza ścieków oczyszczonych w studni betonowej,
- kontenera z instalacją odwadniania osadów,
- zewnętrznej instalacji elektrycznej (kable, szafki sterownicze, oświetlenie terenu),
- remont istniejącego budynku socjalno-technologicznego,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

W planowanej technologii ścieki z sieci kierowane będą na sitopiaskownik

umieszczony w kontenerze, w którym nastąpi odseparowanie zanieczyszczeń mechanicznych i piasku. Następnie będą kierowane na ciąg technologiczny, gdzie w skład jednego ciągu technologicznego wchodzi: osadnik wstępny, bioreaktor w technologii obrotowych złóż biologicznych oraz osadnik wtórny. Z osadnika wtórnego przewidziano recyrkulację ścieków na początek układu, do studni poprzedzającej osadnik wstępny. Ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego będą grawitacyjnie skierowane do odbiornika, tj. rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 22/11, obręb Garbno. Maksymalna ilość ścieków dopływających do ciągu technologicznego oczyszczalni w ciągu doby wyniesie 180 m³/d, a maksymalny dzienny ładunek BZT5 72 kg.

Gromadzony osad w osadniku wstępnym oraz w osadniku wtórnym będzie okresowo przetłaczany do zbiornika osadu zlokalizowanego w kontenerze, gdzie poddany będzie procesowi odwodniania w stacji mechanicznego odwadniania osadu ze wspomaganie dodatkiem polielektrolitu, na prasie taśmowej.

Ponieważ nowa instalacja nie będzie kolidować z istniejącą, nie przewiduje się rozbiórki jakiegokolwiek elementu funkcjonującej obecnie oczyszczalni. Nie planuje się również wykorzystania żadnego z elementów istniejącej oczyszczalni. Na potrzeby budowy konieczne będzie wyznaczenie obszaru pod zaplecze budowy. Zostanie ono zlokalizowane na utwardzonym, szczelnym podłożu lub uszczelnione (np. geomembrana) i wyposażone w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji (miejscowe maty izolacyjne, sorbenty sypkie), tak aby w przypadku awaryjnego wycieku substancji lub olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogły być zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualne wycieki będą niezwłocznie naprawiane uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady typowe dla prac budowlanych (odpady grupy 17), odpady opakowaniowe, zanieczyszczone tkaniny i zniszczone ubrania ochronne (odpady grupy 15) oraz odpady komunalne (odpady grupy 20). Wszystkie odpady będą selektywnie zbierane i gromadzone w pojemnikach, workach z tworzywa sztucznego lub w wyznaczonym miejscu zaplecza budowy. Materiały i odpady niebezpieczne będą magazynowane na terenie zaplecza budowy w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego: na szczelnym lub izolowanym (np. matą gumową) podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji,

w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany z wykorzystaniem zmagazynowanego nadmiaru urobku i humusu.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w zaplecze socjalne dla pracowników (przewoźny barakowóz i/lub przenośne toalety typu toi-toi). W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych planowane jest zastosowanie technologii igłofiltrów, co pozwala na ograniczenie zasięgu okresowego depresjonowania zwierciadła wód podziemnych. Tankowanie i ewentualne naprawy sprzętu wykorzystywanego do budowy będzie realizowane poza terenem przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i opadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

W okresie trwania prac budowlanych może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą maszyn roboczych oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, z wyłączaniem silników pojazdów i maszyn podczas przerw w ich pracy oraz ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy. W celu ograniczenia rozwiewania materiałów pylistych okresowo magazynowanych w obrębie zaplecza budowy (ziemi wydobytej z wykopów, piasku, kruszywa łamanego, itp.), w okresach słonecznych i suchych ww. materiały będą zraszane wodą. W przypadku kiedy zraszanie wodą okaże się niewystarczające materiały te zostaną przykryte folią ochronną lub plandeką. Ograniczenie oddziaływań akustycznych dokonane zostanie poprzez ograniczenie czasu trwania prac budowlanych do pory dziennej (od 6:00 do 22:00) oraz w miarę możliwości ograniczanie jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W czasie funkcjonowania oczyszczalni ścieków będzie dochodziło do niewielkich emisji substancji do powietrza, głównie w zakresie emisji siarkowodoru z obiektów technologicznych, które mogą odpowiadać za ewentualne uciążliwości zapachowe. Jednak z uwagi na planowane zastosowanie technologii oczyszczania ścieków bytowych, w której napowietrzanie ścieków będzie następowało w wyniku powolnego obrotu tarcz

w zamkniętych zbiornikach posadowionych w gruncie, a nie jak w przypadku innych rozwiązań- za pomocą dmuchaw powietrza, nie przewiduje się uciążliwej emisji odorów do powietrza. Dodatkowo obrotowe złoża biologiczne, czy osadnik wstępny będą posiadały osłony z tworzywa sztucznego ograniczające ewentualną emisję zapachów. Osadnik wstępny posiadać będzie pokrywę szczelnie zamykającą zbiornik, wyposażoną w kominki wentylacyjne z filtrami antyodorowymi z wkładem węglowym. Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik wraz z gospodarką osadową) będzie umieszczony w wentylowanym kontenerze. W wentylacji mechanicznej zostaną zastosowane urządzenia eliminujące ewentualne odory z usuwanego powietrza, np. filtry wykorzystujące złożę z węgla aktywnego. Na tej podstawie można wnioskować, że po zrealizowaniu oczyszczalni nie będzie uciążliwa dla otoczenia, tym bardziej, że obecnie na istniejącej oczyszczalni nie odczuwa się emisji związków złowonnych do powietrza i nie występują skargi mieszkańców na uciążliwość zapachową. Wokół działki inwestycyjnej istnieje pas zieleni izolacyjnej, składający się z roślinności liściastej oraz iglastej, który będzie stanowił dodatkową izolację terenu inwestycji, powodującą aerodynamiczne rozpraszanie zanieczyszczeń oraz ich szybkie pochłanianie i osadzanie. Należy również zauważyć, że istniejące obiekty oczyszczalni ścieków wprowadzały analogiczne zanieczyszczenia w większej skali, z uwagi na przestarzałe techniki oczyszczania i brak ograniczeń emisji. Zatem realizacja inwestycji może wpłynąć na ograniczenie oddziaływań obiektu w zakresie emisji gazów do powietrza.

W zakresie oddziaływań akustycznych źródłem hałasu na terenie budowanej oczyszczalni będą: kontener gospodarki osadowej z wentylacją wywiewną oraz czerpniami powietrza, jak również źródła ruchome: praca ładowarki i transport. Emisja hałasu wewnątrz kontenera związana będzie z pracą urządzeń, w szczególności instalacji odwadniania osadu. Poziom dźwięku wewnątrz kontenera, w odległości 1 m od przegród budowlanych oszacowano na 85 dB (A). Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego wentylatora systemu wentylacji kontenera nie przekroczy 75 dB (A). Urządzenia wentylacyjne załączane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych, tj. przy podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń wewnątrz kontenera. W warunkach normalnych użytkowania instalacji emisja z tego źródła nie będzie występowała. Przewiduje się, że sam proces oczyszczania ścieków w planowanej oczyszczalni nie będzie powodować istotnej emisji hałasu do otoczenia, ponieważ napowietrzanie oczyszczanych ścieków będzie następować w wyniku powolnego obrotu tarcz w zamkniętym zbiorniku, a nie za pomocą dmuchaw/sprężarek powietrza. Ponadto zbiornik każdego z dwóch

modułów oczyszczalni będzie umieszczony w gruncie. Pompy i mieszadła umieszczone będą w zbiornikach, zanurzone w ściekach i osadzie, co skutecznie wytłumi emitowaną przez nie energię akustyczną. Praca tych urządzeń będzie praktycznie nie słyszalna.

Nie przewiduje się dużego natężenia ruchu pojazdów po terenie oczyszczalni – nie będzie ono przekraczało 5 pojazdów/dobę (maksymalnie 4 pojazdy dowożące ścieki surowe i/lub odbierające odpady oraz jeden pojazd obsługi oczyszczalni ścieków). Dowóz ścieków surowych oraz odbiór odpadów będą odbywały się wyłącznie w porze dziennej. Ruch pojazdów związany z obsługą oczyszczalni ścieków będzie się odbywał w porze dziennej oraz sporadycznie w porze nocnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 200 m od obiektów oczyszczalni. Biorąc zatem pod uwagę niewielki poziom oddziaływań akustycznych ze źródeł oczyszczalni oraz znaczną odległość najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną należy stwierdzić, że planowana oczyszczalnia nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych. Ponadto wokół obiektu występuje pas zieleni wysokiej, które stanowią ekran akustyczny, dodatkowo zmniejszający ewentualne oddziaływania akustyczne z oczyszczalni.

W związku z eksploatacją instalacji do oczyszczania ścieków będą powstawać odpady technologiczne takie jak skratki i piasek oraz osady: wstępny i nadmierny. Będą one gromadzone w szczelnym kontenerze ustawionym pod wylotem z sitopiaskownika. Osad zostanie poddany procesowi odwodnienia w stacji mechanicznego odwadniania osadu ze wspomaganie dodatkiem polielektrolitu, na prasie taśmowej. Opady będą sukcesywnie (po zebraniu ilości odpowiednich do transportu) przekazane zewnętrznej firmie posiadającej odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów tego rodzaju. Wszelkie odpady z procesów technologicznych będą przechowywane w szczelnie zamkniętych kontenerach oraz higienizowane poprzez wapnowanie co dodatkowo ograniczy uciążliwość zapachową. Przewidywany okres magazynowania odpadów to jeden tydzień. Zatem prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków będzie miało korzystny wpływ na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków funkcjonuje przestarzała technologia oczyszczania ścieków. Nowa oczyszczalnia wykonana w technologii obrotowych złóż biologicznych zapewni jakość ścieków oczyszczonych odpowiadającą normom zrzutu do wód powierzchniowych. Potencjalny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne

zostanie maksymalnie ograniczony poprzez zastosowanie:

- wykonanie instalacji i urządzeń oczyszczalni (w tym zwłaszcza zbiorników) z materiałów posiadających wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie substancji chemicznych,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rurociągów z tworzywa sztucznego, odpornych mechanicznie i chemicznie, łączonych kielichowo bądź poprzez zgrzewanie, co zapewni szczelność całego systemu (będzie eliminować eksfiltrację ścieków do gruntu, jak również dopływ do kanalizacji wód przypadkowych),
- monitoring jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do odbiornika prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
- wyposażenie obiektu w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do likwidacji potencjalnych rozlewów i wycieków paliw, olejów i innych substancji ciekłych.

W obszarze przedsięwzięcia powstawać będą wody opadowe i roztopowe, które nie będą ujmowane i odprowadzane w sposób zorganizowany, natomiast będą w sposób naturalny infiltrować do gruntu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, szczelnej technologii w trakcie prawidłowej eksploatacji ścieki nie będą miały kontaktu z wodami gruntowymi i powierzchniowymi. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektów i instalacji przeprowadzone zostaną próby szczelności przy użyciu wody. W związku z powyższym nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z dużym ryzykiem wystąpienia awarii. W oczyszczalni stosowanych będzie szereg działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych. W celu ograniczenia ryzyka pożaru instalacje elektryczne zostaną wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem branżowym uwzględniającym moce urządzeń oraz możliwości wystąpienia przeciążeń. Ocenia się, że ryzyko występowania zdarzeń awaryjnych oraz katastrofy budowlanej i naturalnej dla planowanego obiektu jest niewielkie. Obiekty projektowanej oczyszczalni ścieków znajdują się poza obszarem zagrożenia powodziowego, poza obszarami aktywnymi sejsmicznie oraz poza innymi obszarami zagrożonymi ruchami masowymi. Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych wiatrów (wichur/huraganów) oraz silnych

mrozów i silnych odpadów śniegu należy ocenić jako sporadyczne, przy czym skutki zaistnienia takich zjawisk w przypadku analizowanego przedsięwzięcia będą niewielkie. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć wrażliwych na występowanie suszy.

Ze względu na charakter oraz skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na klimat. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu, ponieważ nie będzie prowadzić do znaczącego wzrostu emisji gazów cieplarnianych (głównie transport), zmniejszeniem bądź usunięciem powierzchni zadrzewionych, a dodatkowo związana będzie w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – w ramach planowanej inwestycji fotowoltaicznej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, na terenie którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXXIX/837/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, w tym m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 5 ust. 1 pkt 2 uchwały), do których zalicza się planowane przedsięwzięcie. Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa oczyszczalni stanowi inwestycję celu publicznego, zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 ww. uchwały.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Ostoja Warmińska PLB 280015 zlokalizowany jest w odległości ok. 9,4 km od terenu przedsięwzięcia. Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000.

Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2014 r., poz. 2380).

W związku w powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy *o ochronie przyrody* należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) przedmiotowe zadanie ma być realizowane na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): „Rawa” kod: RW700010584849 to naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym, określonym dla ww. JCWP zgodnie z *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly* (Dz. U. z 2023 r., poz. 207) jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, z wyjątkiem złagodzonych wskaźników: fosforany, IO, MIR, dla których określono stan umiarkowany oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z ww. planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. dla JCWP „Rawa” jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE- brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Dla JCWP „Rawa” ustanowiono również odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które związane jest z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe

JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, IO, MIR. Odstępstwo te spowodowane jest czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja zlokalizowany jest poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochrony ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Burmistrz Korsz w dniu 03 marca 2025 roku zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania przed wydaniem decyzji zapewniono udział stronom w sprawie. W trakcie postępowania do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Korsza, dostępnym na stronie internetowej.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Korsza w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu do 10 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

BURMISTRZ

Jan Adamowicz

Umieszczono:

1. BIP Urzędu Miejskiego w Korszach.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Terenowej, tel. 89 754 20 11, sporządziła: Karolina Wieliczko.