

Nr sprawy: T - 343 - 22 - 2011

**Wykonawcy zainteresowani
złożeniem oferty**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ
I
MODYFIKACJA SIWZ**

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Elku udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 1884N w km 14+950-15+383”** o następującej treści:

Zapytanie do SIWZ z dnia 14.09.2011r.

1. *Czy kostka betonowa gr. 8 cm i 6 cm ma być szara czy kolorowa - proszę o wyjaśnienie.*
2. *W przedmiarach brakuje pozycji wykonania warstwy podbudowy pod chodnik 612,0 m², jest tylko podbudowa na wjazdach - proszę o wyjaśnienie.*
3. *W przedmiarach poz. 3.1.14 przełożenie chodnika - chodzi o istniejący chodnik (sama robocizna bez materiału)? - proszę o wyjaśnienie.*

Zapytanie do SIWZ z dnia 15.09.2011r.

1. *W Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jest zapis, że „Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy/remontu ciągu pieszego o długości minimum 0,400 km”. Czy Zamawiający dopuszcza Wykonawców, którzy wykonali/remontowali utwardzenia placów z tych materiałów j.w. i o takich samych/większych powierzchniach j.w.?*

Odpowiedź Zamawiającego do zapytania z dnia 14.09.2011r.:

- Ad.1. Kostka betonowa gr. 6 cm ma być użyta koloru szarego, natomiast gr. 8 cm na wjazdach i przejazdach koloru czerwonego.
- Ad. 2. Zaprojektowany chodnik o powierzchni 612,0 m² z kostki betonowej gr. 6 cm usytuowany będzie na istniejącym podłożu z gruntu kat. II, które stanowić będzie podbudowę pod nawierzchnię chodnika. W SST nr D.08.02.02 *Chodniki z kostek brukowych betonowych*, podano mylnie wykonanie podsypki piaskowej o grub. 5 cm, winno być wykonanie podsypki piaskowej o grub. średnio 9 cm.
- Ad.3. W pozycji 3.1.14 przełożenie istniejącego chodnika o pow. 15,00 m² w kalkulacji cenowej należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu i materiału na podsypkę piaskową, natomiast nie należy uwzględniać kosztu materiału kostki betonowej gr. 6 cm, gdyż kostka pozyskana będzie z rozbiórki tego chodnika.

Odpowiedź Zamawiającego do zapytania z dnia 15.09.2011r.:

Ad. 1 W trakcie oceny spełnienia wymogu określonego w SIWZ pkt 8 ppkt b „Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy/remontu ciągu pieszego o długości minimum 0,400 km - załącznik Nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami od innych Zamawiających, potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót (referencje)”, Zamawiający uzna także za spełnienie ww. wymogu, jeśli Wykonawca jako doświadczenie zawodowe wykaże powierzchnię co najmniej równą lub większą łącznej powierzchni nawierzchni z kostki betonowej brukowej chodnika oraz wjazdów i przejazdów określonych w przedmiarze robót stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ.

W związku z podjętą decyzją w tej sprawie wszyscy Wykonawcy składający oferty zobowiązani są uwzględnić powyższą informację.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy, Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy na zadane zapytanie do SIWZ, zamieścił niniejszą informację na stronie internetowej pod adresem: bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/

W związku z powyższym pozostałe warunki określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

- 1) **Oferty powinny być złożone** w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1, w pokoju nr 2 - SEKRETARIAT, **w terminie do 28 września 2011 roku, do godziny 09:00.**
- 2) **Otwarcie ofert nastąpi** w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1 w pokoju nr 3, **w dniu 28 września 2011 r., o godzinie 09:20.**

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Elku
mgr Jan Wielgat