

Elk dn. 04-04-2012r.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Elku**

Dotyczy: przetargu:. Rozbudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych o platformę podnośnikową przy budynku SOSW

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na:
 - a. Przedłużenie terminu realizacji do 3 miesięcy?
 - b. Zmianę wymiarów platformy na 1100x1400 mm?
2. Czy dopuszczają państwo realizację tego zadania bez konstrukcji żelbetowej ?

Odpowiedzi:

- Ad. 1 a. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na terminy rozliczenie środków.
- Ad. 1 b. Zamawiający nie określa ściśle wymiarów platformy. Należy uwzględnić możliwość montażu wraz z obudową w przestrzeni między budynkiem a istniejącym podjazdem dla niepełnosprawnych.
- Ad. 2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania objętego zamówieniem bez konstrukcji nośnej żelbetowej. Należy uwzględnić wyrównanie poziomów pierwszego przystanku z poziomem parteru i istniejącego podjazdu – 1,72 m nad poziomem gruntu

Powyższe zapytania i odpowiedzi nie wpływają znacznie na termin przygotowania oferty i w związku z tym nie ulega zmianie termin składania ofert.

Dyrektor SOSW
mgr Ryszard Rynkiewicz