

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Ełku

Dotyczy postępowania: **Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku.**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania

- 1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia zabawowe równoważne lub lepsze np. wykonane z rur metalowych, cynkowanych i malowanych proszkowo z elementami z płyt wandaloodpornych HDPE. Urządzenia te są z zgodne z normą PN-EN 1176-3:2009.
- 2) Czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, piankową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości od 1,7 do 3,0 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, w kolorach pomarańczowym i niebieskim? Czynność montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania. W przypadku nie dopuszczenia nawierzchni Samba prosimy o wskazanie nawierzchni odpowiadającej specyfikacji posiadającą rekomendację Techniczną ITB, przynajmniej od 2 producentów.
- 3) Suma powierzchni zderzenia urządzeń zabawowych wskazanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wynosi 216m², przy czym powierzchnia przeznaczona pod urządzenia wynosi 150m². Założenia programu Radosna Szkoła nie dopuszczają montażu urządzeń na trawie natomiast norma PNEN 1176-1 w szczególności zwraca uwagę na możliwe zagrożenia związane z usytuowaniem blisko siebie urządzeń do zabawy przeznaczonych dla użytkowników o dużej różnicy wiekowej i obszarów do zabawy licznie użytkowanych, takich, na przykład, jak niektóre szkoły. Czy w związku z powyższym Zamawiający może zamieścić na stronie internetowej proponowane zagospodarowanie placu zabaw urządzeniami zabawowymi lub zweryfikować ilość urządzeń przeznaczonych na plac zabaw?

Odpowiedzi

Ad. 1) Zmawiający nie dopuszcza urządzeń wykonanych z rur metalowych. Zgodnie z SIWZ i programem funkcjonalno – użytkowym plac zabaw zamawiający wymaga aby elementy główne konstrukcyjne, zaprojektowane zostały w konwencji "naturalnej" z materiałów drewnianych (okrągłaki, bale).

Ad. 2 i 3) Zgodnie z koncepcją zaprojektuj i wykonaj Zamawiający nie narzuca rozwiązań odnośnie doboru materiałów i urządzeń wskazując tylko jakiego typu urządzenia powinny znajdować się na placu zabaw. Jednocześnie wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Dyrektor SOSW

mgr Ryszard Rynkiewicz