

Znak sprawy: T - 343 - 03 - 2016

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Elku udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej Nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami”:**

- Zapytanie z dnia 31.05.2016r.:

Pytanie nr 1.

Kosztorys ofertowy pozycja nr 3. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z karczowaniem drzew będzie niezbędna decyzja o wycince drzew. Prosimy o udostępnienie Decyzji.

Odpowiedź:

W kosztorysie pozycja 3 jest zapis „Karczowanie pni drzew o średnicy 66-75cm z wywiezieniem karpiny do utylizacji”, czyli pnie po drzewach po dokonanej wycince drzew w sezonie 2013/2014 zrealizowanej w 2014 roku. W wycenie należy uwzględnić usunięcie karp drzew.

Pytanie nr 2.

Projekt budowlany. Spis zawartości. Według spisu w projekcie znajdują się załączniki formalno – prawne. Prosimy o udostępnienie załączników.

Odpowiedź:

Powiatowy Zarząd Dróg w Elku udostępnia następujące załączniki formalno – prawne znajdujące się w projekcie budowlanym:

- decyzję środowiskową znak DR.6220.12.7.2013 z dnia 15.10.2013r.,
- załącznik do ww. decyzji,
- uzgodnienie nr MUW.DE-6011/405/13 z ZMiUW w Olsztynie Rejonowy Oddział w Elku z dnia 20.12.2013r.,
- uzgodnienie z UG Kalinowo z dnia 20.12.2013r.
- uzgodnienie z TP SA nr RN/1910112/2013 z dnia 20.12.2013r.

Pozostałe załączniki podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). i nie mogą być udostępniane publicznie.

Pytanie nr 3.

Kosztorys ofertowy pozycja nr 21. Prosimy o określenie ilości sączków niezbędnych przy budowie.

Odpowiedź:

W pozycji nr 21 określona jest jedynie podstawa wyceny oraz nr SST. Należy wycenić pozycję nr 21.1 – dreny poziome w ilości 39,36 m. Nie zaprojektowano sączków aby nie osłabiać prefabrykatów.

Pytanie nr 4.

Kosztorys pozycja 43 i 44. Prosimy o określenie ilości i rodzajów nowych znaków do wbudowania. Ilość nowych znaków drogowych wg projektu Stałej Organizacji Ruchu nie pokrywają się z ilością znaków ww. pozycjach kosztorysowych.

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć rozbiórkę 9 znaków istniejących. Dziesiąty znak D-42 Teren zabudowany należy pozostawić. W wycenie należy ująć ustawienie 3 istniejących znaków to jest E-17A, A18a, A-4 z nowymi tarczami, oraz 4 nowych znaków z dwiema tabliczkami.

Pytanie nr 5.

SST M.21.01.01. w SST znajduje się zapis: Wbijanie pali drewnianych średnicy 22 cm z rusztowania lub pomostu na głębokość 4m w strefie środkowej mostu w celu wykonania ugięcia konstrukcyjnego z ich obciążeniem po opuszczeniu konstrukcji". Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić ww. palowanie. Prosimy o podanie ilości robót i ich specyfikację.

Odpowiedź:

Wycena podparcia mostu na czas betonowania powinna zawierać się w pozycji kosztorysu ofertowego nr 17 M.13.01.05 Beton ustroju niosącego klasy B 30 W8 F150 w elementach o grubości < 60cm. Sposób podparcia mostu Wykonawca przyjmie z zależności od możliwości technologicznych. Rozwiązanie podparcia mostu przed jego wykonaniem należy uzgodnić z Projektantem. W SST M21.01.01. omyłkowo znalazł się zapis o wbijaniu pali drewnianych średnicy 22cm z rusztowania lub pomostu na głębokość 4m w strefie środkowej mostu w celu wykonania ugięcia konstrukcyjnego z ich obciążeniem po opuszczeniu konstrukcji.

Pytanie nr 6.

Przedmiar robót pozycja 50 „Wykonanie schodów na skarpie wraz z poręczami zabezpieczonymi antykorozyjnie”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach powierzchni malowanych balustrad. Gruntowanie i wykonanie międzywarstwy wynoszą odpowiednio po 1,6 m², natomiast warstwa nawierzchniowa wynosi 5,6 m².

Odpowiedź:

Powierzchnia malowania dla każdej warstwy wynosi 1.6m².

Powyższe informacje i zmiany Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy na zadane zapytanie do SIWZ oraz niniejszą informację zamieścił na stronie internetowej pod adresem: bip.powiat.elk.pl. W wyniku udzielonych informacji, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonał zmiany treści załączników nr 9 i nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczając zmiany oraz niniejszą informację na stronie internetowej pod adresem: bip.powiat.elk.pl.

Pozostałe warunki określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ pozostają bez zmian wraz z terminem składania i otwarcia ofert.

- 1) Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1, w pokoju nr 2 – SEKRETARIAT. Termin składania ofert upływa dnia **07 czerwca 2016r. o godz. 9⁰⁰**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolonia 1 w pokoju nr 3, w dniu **07 czerwca 2016r. o godzinie 9¹⁰**.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Elku
mgr Jan Wielgat