

RP.272.4.2017

Ełk, dnia 12 maja 2017 r.

### Zapytanie nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wykonanie zadania inwestycyjnego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku realizowanego w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”.**

Nr ogłoszenia: 73887-2017

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dnia 10.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

1. Zgodnie z projektem elewacja wykonana jest z:

- kasetonów elewacyjnych na ruszcie
- szalówka na ruszcie

Przedmiar określa roboty elewacyjne wykonywane tylko metodą lekko-mokrą. Proszę o podanie właściwej metody wykonania elewacji.

2. Wyposażenie wnętrza.

- a) Sala konferencyjna- zabudowa aneksu kuchennego-brak w przedmiarze
- b) Pokój trenera, pokój biurowy 1/4-stolik kwadratowy z płyty wiórowej, laminowanej na stelażu stalowym- wym, 80x80x47 – brak w przedmiarze
- c) Łazienki- w łazienkach zaprojektowano pas lustra wklejanego, w toalecie dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano lustra uchylne, brak wyposażenia drobnego łazienek i toalet np. dozowniki do mydła itp.
- d) Szatnie-brodzik akrylowy 90x90 – brak w przedmiarze
- e) Odnowa biologiczna- brodzik akrylowy 90x90, Jacuzzi firmy Hydropool, dwie sauny systemowe- brak w przedmiarze

Proszę o sprecyzowanie czy brakujące wyposażenie zostało przeznaczone na inny etap inwestycji bądź z niego zrezygnowano.

### Odpowiedź Zamawiającego:

#### Ad1.

Elewacja na opracowywanej części została zaprojektowana jako docieplenie styropianem i wykończenie tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta systemu docieplenia. Natomiast pomiędzy osiami 3 i 4 od strony elewacji pd - wsch. zaprojektowana jest jako wentylowana z zastosowaniem kasetonów elewacyjnych. zgodnie z kolorystyką elewacji. Powierzchnia do pokrycia kasetonami wynosi 53m<sup>2</sup>. Detale dotyczące kasetonów są zamieszczone na rys od A 24 do A30.

**Ad. 2**

Pozycję a, b, c, d należy uwzględnić w kosztorysie.

Pozycja e (odnowa biologiczna) nie jest objęta zamówieniem, nie uwzględniać w kosztorysie.

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU

*Anna Włoszko*