

RP.272.4.2017

Ełk, dnia 11 maja 2017 r.

Zapytanie nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wykonanie zadania inwestycyjnego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku realizowanego w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”.**

Nr ogłoszenia: 73887-2017

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dnia 08.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu wnosi o wyjaśnienie, czy elementy konstrukcyjne budynku w postaci ław, stóp oraz ścian fundamentowych należy wykonać cyt: „z betonu wodoszczelnego W* i klasy B20 – zgodnie z opisem technicznym, czy z betonu klasy C25/30 (bez określonego współczynnika wodoszczelnego W)- zgodnie z dokumentacją rysunkową tj. rys. K06, K08. Jednocześnie prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania geologiczne obrazujące poziom występowania wód gruntowych w miejscu rozbiórki istniejącego budynku oraz realizacji nowego budynku głównego (etap I inwestycji) brak pozycji w przedmiarach w zakresie ewentualnego zabicia ścian szczelnych i odwonienia wykopu na czas prowadzenia prac fundamentowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ławy, stopy, ściany żelbetowe wykonać z betonu C25/30 zgodnie z oznaczeniem na rysunkach konstrukcyjnych. Odnośnie badań gruntu posiadamy badania geologiczne poza obrysem istniejącej bryły.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Juszkó