

Pytania Oferentów

1. Prosimy o potwierdzenie, że pompy ciepła muszą spełniać następujące parametry potwierdzone w dokumentacji technicznej urządzeń:

COP nie mniejsze niż 4,7 – w punkcie pracy B0/W35

SCOP LT nie mniejsze niż 5,2

SCOP HT nie mniejsze niż 3,7

Odp: COP nie niższe niż 4,0 (B0/W35)

SCOP HT nie mniejsze niż 3,7.

temperatura wody nie niższa niż 60°