

POWIAT ELCKI
RP.272.1.2018
ul. Piłsudskiego 4
19-300 EŁK

Ełk, dnia 23 stycznia 2018 r.

Zapytanie nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5 w Ełku realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nr. ogłoszenia: 504020-N-2018 z dnia 11.01.2018 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dnia 22.01.2018 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

1. Przy pacach instalacji c.o. zarówno w przedmiarze sanitarnym dotyczącym ZS2 i ZS5 nie uwzględniono prac budowlanych związanych z rozbiórką i montażem instalacji c.o. Czy wykonawca ma założyć, iż prace te zostaną rozliczone innym kosztorysem (w ogłoszeniu jest wyraźnie napisane jaki jest przewidywany zakres prac wynikający z przedmiaru sanitarnego), czy też ma skalkulować powyższe prace (skucie i naprawa posadzek, utylizacja gruzu i otuliny z rozbiórek, montaż i demontaż osłon na grzejniki itd.) na etapie składania oferty?
- 2 W projekcie wykonawczym dla ZS2 przewidziano wymianę 2 podgrzewaczy przepływowych w łazienkach - brak w przedmiarze. Czy roboty te należy dodatkowo uwzględnić podczas kalkulacji oferty?
3. W projekcie wykonawczym dla ZS5 przewidziano wymianę pompy obiegowej c.o. - brak w przedmiarze. Czy roboty te należy dodatkowo uwzględnić podczas kalkulacji oferty?
4. W projektach wykonawczych dla ZS2 i ZS5 przewidziano wstawienie odpowietrzników automatycznych na pionach - brak w przedmiarach. Czy roboty te należy dodatkowo uwzględnić podczas kalkulacji oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Należy skalkulować wymienione prace w formularzu ofertowym.
2. Należy skalkulować wymienione prace w formularzu ofertowym.
3. Należy skalkulować wymienione prace w formularzu ofertowym.
4. Należy skalkulować wymienione prace w formularzu ofertowym jednocześnie uwzględniając zawory powrotne na grzejnikach.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Iwczko