

Pytania Oferentów

1. W przedmiarze instalacji pomp ciepła w części elektrycznej uwzględniono zasilanie elektryczne pomp ciepła, natomiast nie ujęto instalacji elektrycznej zasilającej pozostałe urządzenia maszynowni. Czy w ofercie należy uwzględnić zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń w maszynowni?

Odp. Należy uwzględnić dodatkowo podłączenie pompy glikolowej do instalacji elektrycznej.