

RP.272/2.2019

POWIAT ELCKI
ul. Piłsudskiego 4
19-300 ELK

Elk, dnia 31 stycznia 2019 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu****Zapytanie nr 2**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich**”.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz 1986 z późn.zm.), zwanej dalej: Pzp, w związku z art. 38 ust 1 Pzp zawiadamia się o wpływie, dnia 31.01.2019 r. poniższych wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:


Treść zapytania:

W przedmiarze dotyczącym etapu III np. pozycja 21 d.1 oprawa "L" 5szt. itp. są uwzględnione oprawy oświetleniowe, które nie są opisane w specyfikacji. Jakiego typu oprawy należy wyceniać?

Odpowiedź Zamawiającego:

L - Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego lub na zwieszakach. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% populacji). Płytką z diodami LED drukowana na podłożu aluminiowym, moduły o mocy 17W, o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona opalizowana wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła > niż 80%. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2. Oprawa o sprawności 89,32%,charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 106,22 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V, częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy $\lambda > 0,92$, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura

otoczenia pracy statecznika $-20...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Maksymalna temperatura w punkcie $T_c < 65^{\circ}\text{C}$. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001, PNHD21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD, UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi IK10. Oprawy wyposażone w klipsy metalowe do montażu przesłony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski