

POWIAT ELCKI
Zna kupa wy: RP.272.13.2019
ul. Piłsudskiego 4
19-300 ELK

Elk, dn. 12.07.2019 r.

**WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RP.272.13.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U.2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w związku z art. 38 ust. 1 Pzp, zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął w dniach 3- 5 lipca 2019 r. wniosek o wyjaśnienia dotyczące ww. przetargu, jak poniżej.

Dla Części 1

Lp.	Treść pytania	Jakiego dokumentu dotyczy	Treść odpowiedzi
1.	3.3 Macierz dyskowa Zamawiający wymaga dysków 8TB 12G NL-SAS 7,2K SFF - 6 szt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający popełnił pomyłkę pisarską, ponieważ dyski 8TB występują tylko w wersji LFF.	Opis Przedmiotu Zamówienia -3.3	Zamawiający poprawia omyłkę pisarską poprzez zmianę zapisu na: Dyski - 8TB 12G NL-SAS 7.2K LFF - 6 szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Mazowsze
Zdrowe życie, czysty zysk



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

2.	3.6 Urządzenie wielofunkcyjne Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne posiadające dotykowy panel LCD o przekątnej 10.1”? Odpowiadając na pytania w dniu 10.07.2019 Zamawiający wymaga aby urządzenie wielofunkcyjne posiadało dotykowy panel LCD o przekątnej 7 do 9”, oraz nie dopuścił urządzenia posiadającego tonery o mniejszej wydajności. Według naszej wiedzy nie istnieje urządzenie z takim ekranem spełniające resztę parametrów.	Opis Przedmiotu Zamówienia -3.6	Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne posiadające dotykowy panel LCD o przekątnej 10.1
----	---	------------------------------------	--

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chajnowski

Starostwo Powiatowe w Białym
ostoku
dn. 2019-07-12 *
L.dz. zal.
podpis