

Znak sprawy: RP.272.3.2020

Ełk, dn. 09 marca 2020 r.

POWIAT EŁCKI
ul. Piłsudskiego 4
19-300 EŁK**WYKONAWCY BIORĄCY****UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU****WYJAŚNIENIA nr 1****treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RP.272.3.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w związku z art. 38 ust. 1 Pzp, zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął w dniach 06 marca 2020 r. wniosek o wyjaśnienia dotyczące ww. przetargu, jak poniżej:

Treść zapytania:

Czy należy wykonać wymiany gruntu pod projektowanym obiektem na głębokość do 2,4 m.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiany gruntu należy dokonać tylko na części niepodpiwniczonej. Zgodnie z wydaną opinią geotechniczną i wykonanymi otworami badawczymi grunty nasypowe nienośne w pobliżu planowanej wymiany gruntu stanowią głębokości od 2,4 m do 2,1m. Trudno jest przewidzieć dokładną uśrednioną głębokość tych gruntów. Wykonawca powinien oszacować to sam.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski