

BRI.6220.3.1.2018

Dzierzkowice, dnia 07.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibę w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Krzysztof Trybulec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii 110 kV GPZ Annopol – GPZ Budzyń”

Jak wynika z dokumentacji przedstawionej przez Inwestora przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane jako linia napowietrzna jednotorowa o napięciu 110 kV o łącznej długości 25,6 km a jego trasa przebiegała będzie przez tereny: miasta i gminy Annopol, gminy Gościeradów i gminy Dzierzkowice.

Podstawowe parametry projektowanej linii napowietrznej:

- Układ faz na linii: linia jednotorowa 110 kV – układ przewodów trójkątny,
- Słupy: jednotorowe, kratowe (na niektórych stanowiskach też rurowe) o maksymalnej wysokości do 34 m, a na odcinku nadleśnym do 60 m,
- Przewidywana ilość słupów: około 86 szt.
- Izolacja: porcelanowa lub silikonowa, długopniowa,
- Fundamenty: prefabrykowane i terenowe, a dla słupów rurowych przewidziano fundamenty studniowe lub palowe,
- Przewody fazowe: ALF-6 240,
- Przewody odgromowe:
 - przewody skojarzone z wiązką światłowodową (typu OPGW)
 - typowy przewód stalowo-aluminiowy AFL.


Roboty budowlano-montażowe odbywać się będą na terenie nieruchomości, na których zlokalizowano słupy zgodnie z projektem budowlanym. Montaż słupów będzie odbywał się przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń. Czas zajęcia nieruchomości w celu montażu słupów energetycznych i przewodów będzie dopasowany do charakteru terenu oraz warunków pogodowych przy budowie linii energetycznej.

Przewiduje się, że na linii będą zastosowane tradycyjne rozwiązania konstrukcji wsporczych w postaci słupów kratowych lub rurowych. Maksymalna odległość pomiędzy słupami będzie nie większa niż 420 m. Ich ostateczna lokalizacja będzie wynikiem uwarunkowań terenowych i uzgodnień z właścicielami gruntów na trasie linii.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Dzierzkowice.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania polegających na prawie do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, sekretariat, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, Urzędu Gminy Gościeradów, Urzędu Miasta i Gminy Annopol oraz na sołeckich tablicach ogłoszeniowych.



WÓJT
Marcin Gasiorowski

Otrzymują:

1. Krzysztof Trybulec pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.
2. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.
3. Tablice ogłoszeń.
4. Sołeckie tablice ogłoszeń.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gościeradów.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Annopol.