



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73

psse.krasnik@pis.gov.pl, http://pssekrasnik.pis.gov.pl

ONS - HK. 720.11 /1/14/2020

Kraśnik, dnia 22. STY. 2020
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Kancelaria Ogólna

Wpł.
dn. 24. 01. 2020

L.dz. 277.2020.DG

Podpis

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po analizie przekazanych wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych wody pobranej w dniu 20.11.2019r. z indywidualnego ujęcia wody Urzędu Gminy Gościeradów, nr sprawozdania SB/01692/01/2020.:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku stwierdza,
że jakość wody zgodna jest z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonymi
w zał. nr 4 cz. A i B.

Badania prób wody na w/w ujęciu wykazały wartości stężenia radonu, trytu i izotopów radu poniżej granicy ich wykrywalności określonej w cz. C zał. nr 6 do ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w cz. C załącznika nr 6 należy wykonywać pomiar stężenia trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat. W przypadku radonu, jeśli stężenie jego aktywności nie przekracza granicy wykrywalności określonej w części C załącznika nr 6 (10 Bq/l), to zgodnie z cz. D załącznika nr 4, badanie należy wykonywać 1 raz na 10 lat.

Wobec powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, że na indywidualnym ujęciu wody Urzędu Gminy Gościeradów kolejne badanie stężenia trytu i izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 należy wykonać w **listopadzie 2024r.**, natomiast pomiar stężenia aktywności radonu w **listopadzie 2029r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kraśniku
Z upoważnienia
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
lek. wet. Maria Wojtyła

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

niepodlega