



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36

tel/fax. (81) 884-36-73

psse.krasnik@pis.gov.pl, <http://pssekrasnik.pis.gov.pl>

ONS.HK.721.32.2.14.2020

Kraśnik, dnia 2021 04 15

URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Kancelaria Ogólna

Wpt 20. 04. 2020
dn

L.dz. 1200.2020-12
Podpis. [Signature]

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie raportu i sprawozdań z badań wody pobranej w dniach: 18.02.2020r., 26.02.2020r. oraz 13.03.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Suchodół** z następujących punktów zgodności:

18.02.2020r.:

- Studnia nr 2 – raport nr OLB-HK.821.59.Z.2020 – zakres parametrów mikrobiologicznych

26.02.2020r., zakres parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

- do sieci – hydrofornia Suchodół Nr Sprawozdania SB/19097/03/2020 – przekroczony parametr
ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - > 300 jtk/1 ml

- sieć – Suchodoly, mieszkanie prywatne - Nr Sprawozdania SB/19096/03/2020– przekroczony parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - > 300 jtk/1 ml

- sieć – Publiczna Szkoła Podstawowa w Liśniku Dużym - Nr Sprawozdania SB/19098/03/2020
13.03..03.2020r., zakres parametrów mikrobiologicznych:

- do sieci – hydrofornia Suchodóły - Nr Sprawozdania SB/24504/03/2020

- sieć – Suchodoly, mieszkanie prywatne - Nr Sprawozdania SB/24503/03/2020

- sieć – Liśnik Duży 89, mieszkanie prywatne - Nr Sprawozdania SB/24510/03/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły

Uzasadnienie:

wyniki badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. określone w załączniku Nr 1 cz. A tabela nr 1 i cz. C tabela nr 1 w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz załączniku nr 1 cz. B, cz. C tabela 2 oraz cz. D tabela 1 i 2 w zakresie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych. Badania prób wody zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratoriach: PSSE Janów Lubelski oraz SGS Pszczyna Sp. z o.o., Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Katarzyna Sagan

неподлеж

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI