



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36

tel/fax. (81) 884-36-73

psse.krasnik@pis.gov.pl, <http://pssekrasnik.pis.gov.pl>

E. Malinowska
A. Zychonka

27 LIP 2020
Kraśnik, dnia

27. 07. 2020

L.dz. 2056.2020.06
Podpis: [Signature]

ONS.HK.721.4.3.29.2020

**Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów**

OCENA JAKOŚCI WODY

Działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie raportów z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów gm. Gościeradów w dniach 23.07.2020r. z następujących punktów zgodności:

- 1) do sieci- Aleksandrów, hydrofornia- OLB.HK.821.173.Z.2020 - chlor wolny 0,12mgCl₂/dm³
- 2) sieć- Księżomierz Gościeradowska 50, mieszkanie prywatne - OLB.HK.821.174.Z.2020 - chlor wolny 0,17mgCl₂/dm³
- 3) sieć- Księżomierz Kościelna 92, mieszkanie prywatne- OLB.HK.821.175.Z.2020 - chlor wolny 0,11mgCl₂/dm³

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia poddawanej procesom uzdatniania (dezynfekcji)
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów gm. Gościeradów**

Uzasadnienie:

W dniu 20.07.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję administracyjną Nr 0943.8.ONS.HK.721.4.3.29.2020, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Aleksandrów gm. Gościeradów. Nakazał jednocześnie podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. W dniu 23.07.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrane zostały trzy próbki wody do badań laboratoryjnych z zawartością środka dezynfekcyjnego. Raporty z badań otrzymane w dniu 27.07.2020r. nie wykazały przekroczeń liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Enterokoków, woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego PPIS w Kraśniku stwierdził, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiedniego czasu kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym przed wprowadzeniem jej do sieci wodociągowej może być używana do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Należy monitorować dawkę chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci i na sieci wodociągowej, a wartości na bieżąco wpisywać do rejestru chlorowania. Dopuszczalna zawartość chloru wolnego w sieci wodociągowej u konsumenta powinna być zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i nie przekraczać $0,3 \text{ mgCl}_2/\text{dm}^3$.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Kagan
Katarzyna Kagan

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekcja HŻŻ w/m
3. Sekcja PEp. w/m.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.