

Gościeradów dn. 09.10.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów**Gościeradów Ukazowy 61****23-275 Gościeradów**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZPO.271.9.2020 na „**Termomodernizację budynku magazynowo-socjalnego w Gościeradowie Ukazowym**”, ogłoszonego w dniu 05.10.2020 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pisemne zapytanie wykonawców:

Pytanie 1:

„Czy okna mają być z PCV czy drewniane? Uchylne czy montowane na stałe? Kolor brązowy? Należy zamontować nawiewniki okienne?

Czy w zakres prac elektrycznych wchodzi również wymiana instalacji gniazd i rozdzielnic czy tylko wymiana instalacji oświetleniowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia: zgodnie z przedmiarem robót (poz. 33) należy zamontować okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z obróbką obsadzenia – o współczynniku 0,9 wraz z nawiewnikami okiennymi higroskopijnymi.

Okna od zewnątrz mają być w kolorze grafit, od wewnątrz białe.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w skład której wchodzi m.in. wymiana rozdzielnic głównej, instalacji trójfazowej (siły), instalacji gniazd jednofazowych, sterowanie, sygnalizacja, automatyka i blokady – zgodnie z „Opisem technicznym wymiany instalacji elektrycznej” w dokumentacji technicznej.

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


mgr Mariusz Szczepanik