

Gościeradów dn. 14.10.2020 r.

Zamawiający:
Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZPO.271.9.2020 na „**Termomodernizację budynku magazynowo-socjalnego w Gościeradowie Ukazowym**”, ogłoszonego w dniu 05.10.2020 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pisemne zapytanie wykonawców:

Pytanie 2:

W dokumentacji jest opis iż ściany mają zostać docieplone styrodurem. Proszę o informację jakim styropianem (wraz z parametrami) ma zostać wykonana praca.

Odpowiedź:

W pkt 9 dokumentacji projektowej podano szczegółowe informacje, że ściany zewnętrzne mają być docieplone styropianem EPS 070-033 gr 15cm o parametrach zgodnie z normą PN-EN 13163:2004.

Pytanie 3:

W SIWZ jest opis iż należy zamontować kocioł i nagrzewnice, natomiast w audycie są jeszcze pozostałe elementy do wykonania tj. ciepłomierze, zawory podpinowe i termostaty. Proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz udostępnienie projektów szczegółowych na instalacje c.o. oraz o parametry nagrzewnic.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć montaż kotła wraz z nagrzewnicami i niezbędnym osprzętem: ciepłomierzami, zaworami i termostatami. Z uwagi na koszt kwalifikowany zadania, brak jest możliwości zmiany przedmiaru robót. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją budowlaną wykonawczą.

Pytanie 4:

W audycie jest opis o systemie zarządzania energią. Proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz o projekty.

Odpowiedź:

W wycenie należy przewidzieć system zarządzania energią zgodnie z audytem.

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA
dr hab. Jarosław Czerw
Sekretarz Gminy

