



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36

tel/fax. (81) 884-36-73

psse.krasnik@pis.gov.pl, <http://pssekrasnik.pis.gov.pl>

09. PAŹ. 2020

Kraśnik, dnia

ONS.HK. 721.4.5.29.2020

**Wójt Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów**

OCENA JAKOŚCI WODY

dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów gm. Gościeradów

Działając w oparciu o art. 4 ust. pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., po. 1261 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po przeanalizowaniu wyników z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.10.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów w następujących punktach zgodności:

- do sieci -budynek hydroforni Aleksandrów- Nr raportu OLB.HK.821.277.Z.2020 (chlor wolny 0,24 mgCl₂/dm³)
- sieć –Księżomierz Gościeradowska 50- budynek mieszkalny- Nr raportu OLB.HK.821.278.Z.2020 (chlor wolny 0,18 mgCl₂/dm³)
- sieć –Księżomierz Dzierzkowska 4- Przedszkole Publiczne- Nr raportu OLB.HK.821.279.Z.2020 (chlor wolny 0,3 mgCl₂/dm³)
- sieć –Księżomierz Kolonia 93A- budynek mieszkalny- Nr raportu OLB.HK.821.280.Z.2020 (chloru wolnego w wodzie nie wykryto)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

**stwierdza przydatność wody do spożycia poddawanej procesom uzdatnienia (dezynfekcji)
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów gm. Gościeradów**

Uzasadnienie

W dniu 30.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję administracyjną Nr 0943.17.ONS.HK.721.4.5.29.2020 w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Aleksandrów gm. Gościeradów. Nakazał jednocześnie podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. W dniu 06.10.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrane zostały cztery próbki wody do badań z zawartością środka dezynfekcyjnego. Wyniki badań

niepodlega


POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

nie wykazały przekroczeń, woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 cz. A tabela 1 i cz. C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania przeprowadzone zostały w akredytowanych laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego PPIS w Kraśniku stwierdził, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiedniego czasu kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym przed wprowadzeniem jej do sieci wodociągowej może być używana do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Należy monitorować dawkę chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci i na sieci wodociągowej, a wartości na bieżąco wpisywać do rejestru chlorowania. Dopuszczalna zawartość chloru wolnego w sieci wodociągowej u konsumenta powinna być zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i nie przekraczać 0,3 mg/l Cl₂.

Biorąc pod uwagę wyniki badań, również z lat poprzednich, obserwuje się niestabilność jakości wody pod względem mikrobiologicznym, w związku z czym PPIS w Kraśniku zaleca sprawdzać mikrobiologiczną jakość wody z przedmiotowego wodociągu z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Katarzyna Sagan
Katarzyna Sagan

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekcja HŻŻiPU w/m.
3. Sekcja PEp. w /m
4. Sekcja HDiM w/m
5. a/a

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.