



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

K. Supersan / S
A. Zymalik / S

23. LUT. 2021

Kraśnik, dnia

Urząd Gminy Gościeradów	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło dnia	23. 02. 2021
L. dz.	6/11/2021.06
Podpis	<i>[Signature]</i>

ONS.HK.903.1.23.1.2021

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia-Salomin

za okres od stycznia do grudnia 2020r.

Działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku, po przeanalizowaniu wyników z badań próbek wody pobranych w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej:

• kontrola wewnętrzna prowadzona przez właściciela/administrатора wodociągu w dniach:
19.03.2020r.

- sieć- Salomin 121, Dzienny Dom „Senior +”- Nr sprawozdania SB/28364/03/2020
- do sieci- Salomin, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/28365/03/2020
- sieć- Gościeradów Kolonia 19, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/29664/03/2020

05.11.2020r.

- sieć- Gościeradów Kolonia 19, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/118007/11/2020
- do sieci- Salomin, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/118010/11/2020 /liczba bakterii grupy coli 22jtk/100ml/
- do sieci- Gościeradów Kolonia, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/118 009/11/2020 /ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- 171 jtk/1ml/

Pozostałe parametry mikrobiologiczne bez nieprawidłowości.

30.11.2020r.

- sieć- Salomin 28A, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/128616/12/2020
- do sieci- Salomin, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/128617/12/2020
- do sieci- Gościeradów Kolonia, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/128618/12/2020

• kontrola urzędowa prowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku w dniach:

07.07.2020r.

- do sieci- Salomin, budynek hydroforni- Nr raportu OLB.HK.821.199.W.2020
- sieć- Salomin 121, Dzienny Dom „Senior +”- Nr raportu OLB.HK.821.200.W.2020
- sieć- Gościeradów Kolonia 24, mieszkanie prywatne- Nr raportu OLB.HK.821.201.W.2020

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

06.10.2020r.

-sieć- Salomin 121, Dzienny Dom „Senior +”- Nr sprawozdania WD/534/2020

-sieć- Gościeradów Kolonia 24, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania WD/535/2020

Badania w zakresie parametrów chemicznych: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan, Σ THM.

**stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Gościeradów Kolonia-Salomin**

Uzasadnienie:

sprawozdania oraz raporty z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia- Salomin wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 w zakresie wymagań mikrobiologicznych oraz w załączniku Nr 1 część B, część C tabela 2 oraz część D tabela 1 i 2 w zakresie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych.

W analizowanym okresie w próbach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu, wystąpiły nieprawidłowości w mikrobiologicznej jakości wody. Przeprowadzone badania laboratoryjne trzech próbek wody pobranej w dniu 05.11.2020r. wykazały przekroczenia mikrobiologiczne w dwóch próbkach: do sieci- Salomin, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/118010/11/2020 /liczba bakterii grupy coli 22jtk/100ml/; do sieci- Gościeradów Kolonia, budynek hydroforni- Nr sprawozdania SB/118 009/11/2020 /ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- 171 jtk/1ml/.

Powyższe przekroczenia skutkowały wydaniem decyzji administracyjnej, znak: 0943.22.ONS.HK.721.23.4.14.2020 w dniu 10.11.2020r., stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia, nakazującej jednocześnie podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. Bezzwłocznie przystąpiono do dezynfekcji wody. Właściciel wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30.11.2020r. pobrał do badań laboratoryjnych trzy próbki wody z obecnością środka dezynfekcyjnego, wszystkie wyniki były prawidłowe.


Z uwagi na częste przekroczenia wartości parametrów mikrobiologicznych, właściciel wodociągu podjął decyzję o kontynuowaniu dezynfekcji wody na powyższym wodociągu. Próbkę wody pobierane były w punktach zgodności według ustalonego i zatwierdzonego przez PPIS w Kraśniku harmonogramu.

Badania próbek wody zostały przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski oraz „SGS Polska” Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

dr inż. Joanna Szarzyńska

Sporządził: M.N.

Sprawdził: W.D.