



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

ONS.HK.903.1.32.1.2021

L. Impersan
A. Zydomin

Kraśnik, dnia 23. LUT. 2021...

Urząd Gminy Gościeradów	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło dnia	23. 02. 2021
L. dz.	609. 2021. 05
Podpis	<i>[Signature]</i>

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły
za okres od stycznia do grudnia 2020r.

Działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku, po przeanalizowaniu wyników z badań próbek wody pobranych w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej:

• kontrola wewnętrzna prowadzona przez właściciela/administrатора wodociągu w dniach:

18.02.2020r.

- Studnia Nr 2- Nr raportu OLB.HK.821.59.Z.2020

26.02.2020r.

-sieć- Suchodoły 104, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/19096/03/2020 /ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C- powyżej 300jtk/1ml/

-do sieci- hydrofornia- Nr sprawozdania SB/19097/03/2020 /ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C- powyżej 300jtk/1ml/

Pozostałe parametry mikrobiologiczne bez nieprawidłowości.

-sieć- Liśnik Duży 161, Publiczna Szkoła Podstawowa- Nr sprawozdania SB/19098/03/2020

13.03.2020r.

-sieć- Suchodoły 104, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/24503/03/2020

-do sieci- hydrofornia- Nr sprawozdania SB/24504/03/2020

-sieć- Liśnik Duży 89, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/24510/03/2020

20.11.2020r.

-sieć- Suchodoły 104, mieszkanie prywatne- Nr sprawozdania SB/124593/11/2020

-do sieci- hydrofornia- Nr sprawozdania SB/124594/11/2020

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

• kontrola urzędowa prowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku w dniach:

16.06.2020r.

-sieć- Liśnik Duży 89, mieszkanie prywatne- Nr raportu OLB.HK.821.157.W.2020

-sieć- Suchodoły 104, mieszkanie prywatne- Nr raportu OLB.HK.821.158.W.2020

**stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Suchodoły**

Uzasadnienie:

sprawozdania oraz raporty z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 w zakresie wymagań mikrobiologicznych oraz w załączniku Nr 1 część B, część C tabela 2 oraz część D tabela 1 i 2 w zakresie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych.

W analizowanym okresie w próbkach wody pobranych do badań przez właściciela wodociągu w dniu 26.02.2020r., wystąpiły nieprawidłowości w mikrobiologicznej jakości wody. W dwóch z trzech pobranych próbek ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C wynosiła powyżej 300jtk/1ml/. Po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej, w ramach kontroli wewnętrznej zostały powtórnie pobrane próbki wody do badań w dniu 13.03.2020r., wyniki nie wykazały przekroczeń powyższego parametru.

Próbki wody pobierane były w punktach zgodności według ustalonego i zatwierdzonego przez PPIS w Kraśniku harmonogramu.

Badania próbek wody zostały przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski oraz „SGS Polska” Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku
dr inż. Joanna Sarzyńska

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a