

Gościeradów dn. 17.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Dotyczy: przetargu na „**Przebudowę (modernizację) dróg gminnych na terenie Gminy Gościeradów**”, nr postępowania ZP 271.1.2021.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pisemne zapytanie wykonawcy:

Pytanie 1:

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Wykonawca w związku z czynionymi przygotowaniami do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Dotyczy:

„Cz. 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży na odcinku długości 0,542 km;

Cz. 2: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościeradów Ukazowy, gm. Gościeradów (obr. 0002 Gościeradów) na dł. 0,5 km;

Cz. 3: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Salomin gm. Goście-radów;

Cz. 4: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościeradów Plebański gm. Gościeradów”, Nr postępowania: ZP.271.1.2021 niniejszym zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

1. Dot. cz. 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. kategorii obciążenia ruchem między opisem technicznym: KR1, a SST: KR4.

2. Dot. cz. 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy ścieralnej AC11S między opisem technicznym, przedmiarem robót, rys, nr 4 (przekrój poprzeczny, przekrój normalny): 3cm, a SST: 4cm.

3. Dot. cz. 3: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy ścieralnej AC11S między opisem technicznym, przedmiarem robót, rys, nr 4 (przekrój poprzeczny, przekrój normalny): 3cm, a SST: 4cm.

4. Dot. cz. 3: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. frakcji kruszywa na podbudowę gr. 8 cm między opisem technicznym, rys. przekrój normalny: 0/31,5 mm, a przedmiarem robót: 0/63 mm.

5. Dot.. cz. 4: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy ścieralnej AC11S między opisem technicznym, przedmiarem robót, rys, nr 4 (przekrój poprzeczny, przekrój normalny): 3cm, a SST: 4cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad.1. Dot. cz.1: Kategoria obciążenia ruchem - KR 1;

Ad.2. Dot. cz.1: Nawierzchnia: należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej AC11S – 3 cm;

Ad.3. Dot. cz.3: Nawierzchnia: należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej AC11S – 3 cm;

Ad.4. Dot. cz. 3. Podbudowa: warstwa górna podbudowy (klinująca) - należy przyjąć kruszywo frakcji 0-31,5mm, gr. w-wy 8cm;

Ad.5. Dot. cz. 4. Nawierzchnia: grubość warstwy ścieralnej AC11S należy przyjąć - 3 cm.

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

dr hab. Jarosław Czerw
Sekretarz Gminy