



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

Kraśnik, dnia **2.1. MAJ. 2021**.....

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
psse.krasnik@pis.gov.pl,
<http://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

ONS.HK.903.1.32.8.2021

**Gmina Gościeradów
23-275 Gościeradów**

OCENA JAKOŚCI WODY

Działając w oparciu o art. 4 ust. pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej dnia 17.05.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Suchodoły gm. Gościeradów** w następujących punktach zgodności:

- do sieci- hydrofornia- Nr sprawozdania 80/2021 /w zakresie parametrów mikrobiologicznych/
- sieć- Szkoła Podstawowa w Liśniku Dużym, 81/2021 /w zakresie parametrów mikrobiologicznych/
- sieć- Suchodoły 104, mieszkanie prywatne, 82/2021 /w zakresie parametrów mikrobiologicznych/

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
SUCHODOŁY gm. Gościeradów**

Uzasadnienie:

Dnia 11.05.2021r. w ramach kontroli urzędowej zostały pobrane do badań laboratoryjnych dwie próbki wody, które wykazały przekroczenia mikrobiologiczne. Na podstawie wyników z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku w dniu 13.05.2021r. wydał decyzję administracyjną znak: 9012.7.1.7.ONS.HK.903.1.32.4.2021 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły gm. Gościeradów, nakazując jednocześnie podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. Po dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej właściciel wodociągu w dniu 17.05.2021r. powtórnie pobrał do badań trzy próbki wody.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Otrzymane wyniki z badań wykazały, iż spełnia ona wymagania przywołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez laboratorium Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Kraśniku, które posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku system jakości prowadzonych badań.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

dr inż. Joanna Sarzyńska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekcja HŻŻiPK w/m
3. Sekcja P/Epi w/m
4. a/a

Sporządził: K.S.

Sprawdził: M.N.