

Gościeradów, dn. 27.06.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Dotyczy: zapytania ofertowego nr ZP 271.II.7.2022 pod nazwą „**Budowa ogrodzenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym**”

Odpowiedzi na pytania do zapytania

Zgodnie pkt. VI.1 Zamawiający udziela odpowiedzi na pisemne zapytanie wykonawcy:

Pytanie 1.

Z opisu w przedmiarze robót, jest napisane o panelu o wysokości h-180, czy to ma być maksymalna wysokość wraz z podmurówką czy chodzi o same przęsło ??

Nawiązując do pierwszego pytania, czy będziemy mogli zaproponować ewentualnie ogrodzenie panelowe o wysokości h-153 + podmurówka h-25 ??

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość łączna ogrodzenia to 1,8 m. z dopuszczoną tolerancją +/- 5 cm.

Zm. WÓJTA
dr hab. Janusz Czerw
Sekretarz Gminy

mgr inż. Patrycja Sokal-Ludwich
Referent ds. budownictwa
i inwestycji