

Dane wyjściowe do projektowania przebudowy

drogi gminnej w m. Kaliszkowice Ołobockie

Ustalono :

- 1.Opracowaniem objąć odcinek drogi gminnej o długości 942 m na działce 830 i 376 od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do granicy wsi Kaliszkowice Kaliskie*
- 2.Przyjąć n/w parametry techniczne;*
 - klasa techniczna D dojazdowa, Kategoria ruchu KR 1*
 - szerokość jezdni 3,5m o spadku poprzecznym jednostronnym skierowanym do istniejącego rowu przydrożnego*
 - szerokość podbudowy 3,8m*
 - odwodnienie; powierzchniowe do istniejącego rowu przydrożnego prawostronnego*
 - konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2*
 - nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego*
grubości 5 cm -warstwa ścieralna .
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm*
warstwa dolna grubości 15 cm z mieszanki 0/63 i warstwa górna grubości 5 cm z mieszanki 0/31,5
 - warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm na końcowym odcinku trasy o długości 125m*
 - pobocza na szerokości 0,75m obustronnie umocnione kruszywem łamanym gr. 10 cm*
- 3.Projekt budowlany należy opracować uwzględniając wymagania, zgłoszenie na budowę oraz część przetargową.*

Ustaleń dokonali:

1.Przedstawiciel UMiG w Mikstacie

2.Projektant Józef Przybyłek

Mikstat. 13.01.2014