

IGP.271.2.2014

Mikstat, dnia 21.02.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Mikstacie***

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

1. W opisie przedmiotu zamówienia napisano „Siłownie zewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa, a urządzenia i zestawy sprawnościowe mają posiadać certyfikaty potwierdzające spełnianie normy PN-EN 957”.
Powyższa norma PN-EN 957 odnosi się do sprzętu treningowego przeznaczonego do użytku w pomieszczeniach. Normą, jaką powinny spełniać urządzenia siłowni na świeżym powietrzu jest norma PN-EN 1176, a nie jak wskazał Zamawiający PN-EN 957.
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie dotyczące wskazania w treści SIWZ powyższej normy oraz informacje czy zamontowane urządzenia mogą spełniać normę PN-EN 1176 zamiast normy PN-EN 957 odnoszącej się do sprzętu treningowego w pomieszczeniach.

Odpowiedź: W przygotowaniu zadania należy brać pod uwagę dwie normy:

Normę podaną w Specyfikacji PN-EN 957(Stacjonarny sprzęt treningowy) oraz normę, którą omyłkowo pominięto w specyfikacji technicznej tj. PN-EN 1176 (Wypożyczenie placów zabaw i nawierzchnie).

2. W opisie przedmiotu zamówienia wymieniono elementy składające się na zewnętrzną siłownię. Napisano „Podane w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe”. Czy zamawiający uwzględnia możliwość zastąpienia urządzeń wskazanych w treści SIWZ innymi o równoważnym działaniu ?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że będą one spełniały dokładnie takie same funkcje i zadania jak podane w specyfikacji, a ich wygląd zewnętrzny będzie zbliżony do wskazanych w SIWZ.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron