

Dane wyjściowe do projektowania przebudowy drogi gminnej w m. Mikstat ul. Młyńska

Ustalono :

1. Opracowaniem objąć odcinek drogi gminnej o długości 310,00m. od krawędzi drogi ul Mickiewicza do km 0+310,00. za posesją dz. 1470/4

2. Przyjąć n/w parametry techniczne;

- szerokość jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+100 istniejąca ale nie mniej niż 3,0 m. z chodnikiem lewostronnym

od 0+100,00 do 0+260,00 szerokość jezdni 5,0 z chodnikiem lewostronnym szer. 2,0 m i pasem postojowym szer. 2,5 m i od 0+260,00 do 0+310 szerokość jezdni istniejąca ale nie mniejsza niż 5,0 m z chodnikiem lewostronnym szer. 2,0 m

- pas bezpieczeństwa po prawej stronie między krawędzią jezdni a linią ogrodzenia szerokości do 0,5m uzupełniony gruntem do wysokości projektowanego krawężnika

- odwodnienie; jezdni i pasa drogowego wg odrębnego opracowania

- poziom niwelety przyjąć na poziomie powyżej istniejącej niwelety drogi o wysokość wyrównania profilu warstwą wyrównawczą i nawierzchnią z mieszanki mineralno asfaltowej gr 5 cm

- konstrukcję warstw jezdnych przyjąć dla kategorii ruchu KR I-2

Przewiduję się konstrukcję warstw nawierzchni jezdni:

a/.w obrębie jezdni

- nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego grubości 5 cm -warstwa ścieralna .

- warstwa wyrównawcza profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym lub masą mineralno-asfaltową wg tabeli wyrównań.

- konstrukcję nośną stanowić będzie istniejąca nawierzchnia brukowcowa i asfaltowa

b/.w obrębie pasa postojowego poszerzeniach i na skrzyżowaniach o nawierzchni gruntowej

- nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego grubości 5 cm -warstwa ścieralna .

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 23cm

wykonywana dwuwarstwowo: warstwa dolna o grubości 18 cm z mieszanki 0/63 i warstwa górna o grubości 5 cm z mieszanki 0/31,5

- Warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

c/.w obrębie chodnika

-nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr 10 cm

d/.w obrębie wjazdów

-nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
gr 3 cm

-podbudowa z chudego betonu C-5/8 gr 15 cm

3.Projekt budowlany należy opracować uwzględniając wymagania, zgłoszenie na budowę
oraz część przetargową.

Ustaleń dokonali:

1.Przedstawiciel UMiG w Mikstacie

2.Asystent projektanta A. Skowron

3.Projektant Józef Przybyłek