

Mikstat, dnia 05.11.2015 r.

IGP.271.11.2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Odolanowska w Mikstacie - Mikstat – Pustkowie”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Mikstat wyjaśnia:

1. W związku z ukazaniem się na stronie internetowej przetargu dotyczącego zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Odolanowska w Mikstacie - Mikstat- Pustkowie" zwracam się z zapytaniem czy zamawiający do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr 15 cm dopuszcza zastosowanie kruszywa z melafiru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa z melafiru mieszanki 0/63 pod warunkiem, że będzie spełniał wymagania mieszanki o ciągłym uziarnieniu i spełniał wymagania PN--EN 13285 i PN-EN 13242.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński