

Mikstat, dnia 15.03.2016 r.

IGP.271.1.2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej G832554 Kaliszkowice Kaliskie - Grabów”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167) Zamawiający Miasto i Gmina Mikstat wyjaśnia:

1. W SST D 05.03.05 „NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO” pkt 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej na wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej są zawarte wymagania wg normie PN-S – 9025 „Drogi samochodowe i lotniska. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” norma została wycofana 29 maja 2008 r. decyzją Prezesa PKN ze zbioru Polskich norm. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z aktualizowanymi Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014 „Kruszywa”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014 r. oraz WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014 r.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymagań WT-1 i WT-2 z 2014r przy projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej na remont drogi Kaliszkowice Kaliskie – Grabów.

BUKMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński