

IGP.271.3.2016

Mikstat, dnia 28.04.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Młyńska w Mikstacie - Komorów” oraz „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Torfowej w Mikstacie wraz z przejściem dla pieszych do ul. Kaliskiej”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167) Zamawiający Miasto i Gmina Mikstat wyjaśnia:

1. W SST D 05.03.05 „NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO” zawarte są wymagania wg normy PN-S – 96025 „Drogi samochodowe i lotniska. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” wycofanej 29 maja 2008 r. decyzją Prezesa PKN ze zbioru Polskich Norm.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z aktualizowanymi Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014 „Kruszywa”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014 r. oraz WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014 r.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni według wymagań WT-1 i WT-2 z 2014r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński