

Mikstat, dnia 22.09.2017 r.

IGP.271.4.2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont i adaptacja budynku komunalnego Osiedle Bielany 13 w Mikstacie celem utworzenia Klubu Senior + ”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający Miasto i Gmina Mikstat wyjaśnia i jednocześnie modyfikuję treść SIWZ:

1. W Kosztorysie stolarka drzewiowa wewnętrzna. drewniana w projekcie opis drewniana lub MDF - prosimy o sprecyzowanie jaka ma być oraz kolor stolarki również PCV

Odpowiedź :

1. Stolarka wewnętrzna z MDF, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawczym. Kolor stolarki PCV - biały

2. Czy doliczyć uchwyty dla niepełnosprawnych

Odpowiedź:

2. Tak doliczyć uchwyty dla osób niepełnosprawnych, przy misce ustępowej, umywalce i prysznicu.

2a. prosimy o rysunki poglądowe dotyczące wyposażenia pomieszczeń, parametry urządzeń.

Odpowiedź:

2a. Wyszczególnienie i parametry urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń podano w opisie technologicznym oraz na rzucie przyziemia.

3. Prosimy o rysunki ścianki komandor

Odpowiedź:

3. Rysunek poglądowy ścianki mobilnej w załączeniu. Ściana mocowana do konstrukcji zgodnie z opisem na przekroju A-A i w uzgodnieniu z dostawcą.

4. Prosimy o podanie parametrów płytek i wykładziny.

Odpowiedź:

4. Parametry płytek

- gatunek I
- kolorystyka: dobrana indywidualnie (dopasowana do kolorystyki ścian)
- grubość: 12 mm
- klasa ścieralności: IV (zgodnie z EN 154)
- nasiąkliwość: $3 < E \leq 6\%$
- klasa odporności na poślizg: min. R9

- twardość /wg. skali Mohsa: 6-10
- klasa odporności na palenie: min 3
- wytrzymałość na zginanie: min. 22 MPa

Parametry wykładziny

Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest nie palności oraz dużej wytrzymałości i odporności wierzchniej strony, łącznie z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym ścieraniem.

Wykładzina do obiektu użyteczności publicznej, o parametrach nie gorszych niż:

- przekrój panelu heterogeniczny
- klasyfikacja użytkowa wg EN 685: klasa komercyjna 23 i klasa przemysłowa 32
- klasa antypoślizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893
- trwałość barwy /odporna na światło/ wg normy ISO 105-B02: minimum 6
- odporna chemicznie - dobra, norma EN 423
- grubości całkowitej nie mniejszej niż 2,0 mm norma EN 428,
- grubości warstwy użytkowej (ścieralnej) nie mniejszej niż 0,4 mm, norma EN 429
- grupa ścieralności $T \leq 0,08\text{mm}$ norma EN 660-1
- całkowita masa powierzchniowa nie mniej niż 2,15 kg/m², norma EN 430
- wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej.
- wykładzina musi być sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogień w grupie B fl – s1 oraz posiadać normę EN-13501-1
- odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach wg normy EN 425 – dobra odporność;
- odporność na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 nie więcej niż 0,2 mm
- właściwości elektrostatyczne wg normy EN1815 $\leq 2\text{ kV}$ – antystatyczna.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

Henryk Zieliński