

WARUNKI TECHNICZNE

Do projektowania dla zadania „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okrężnej w Mikstacie

1. Sieć wodociągowa:

Miejsce włączenia – istniejący wodociąg Ø100 w ul. Brzozowej oraz w istniejący wodociąg Ø150 w ul. Okrężnej. Wodociąg zaprojektować w pasie drogowym przy granicy z działkami budowlanymi planowanymi do zabudowy wraz z wyprowadzeniem do granicy nieruchomości przyłączy do każdej działki wydzielonej pod zabudowę.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektować do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowskiej. Sieć należy projektować wraz z przykanalikami zlokalizowanymi przy granicy nieruchomości każdej wydzielonej działki budowlanej. Projektowana sieć będzie obsługiwała odbiór ścieków z budynków zlokalizowanych przy nowo wydzielonej drodze, w której projektowana jest sieć sanitarna.

3. Sieć kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z terenu drogi oraz z terenów zabudowy przyległej projektować w osi drogi, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grabowskiej.

4. Budowa nowej drogi:

Budowę nowej drogi projektować w granicach wydzielonych działek przeznaczonych pod zagospodarowanie drogowe, jako kategorii drogi dojazdowej. Projekt drogowy należy wykonać jako ciąg pieszo – jezdni z kostki betonowej wraz z projektem oznakowania (bez uzgadniania projektu w poszczególnych jednostkach). Należy przy projekcie uwzględnić warunki glebowe i przyjąć odpowiednie rozwiązanie techniczne związane z podbudową pod projektowaną kostkę.

KIEROWNIK
Referatu inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Joanna Józefiak

Mikstat, dnia 13.09.2018