

WARUNKI TECHNICZNE – WYMIANA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ

*Dotyczy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, polnej, Różanej, Kłosowej,
Jęczmiennej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej, Kłosowej, Jęczmiennej*

Urząd Miasta i Gminy Mikstat, na podstawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/183/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 13.02.2006 r. i warunków przewidzianych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858) oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623) informuje, że wymianę sieci kanalizacji ogólnospławnej należy projektować według następujących zasad:

Urząd Miasta i Gminy Mikstat informuje, że istniejące sieci kanalizacji ogólnospławnej należy projektować jako sieci rozdzielcze – sanitarna i deszczowa w pasie drogi powiatowej na warunkach ustalonych z zarządcą drogi. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzieć materiał klasy minimum PVC SN 8, wymienić istniejące studnie. W projekcie należy ująć wszystkie istniejące przyłącza, zaprojektować przyłącza do granicy nieruchomości z kanalizacji deszczowej oraz odpowiednią ilość wpustów ulicznych pozwalających na odpowiednie odwodnienie terenu.

Istniejącą kanalizację ogólnospławną należy zaprojektować jako do rozbiórki lub zastosowania metody zapewniającej pozostawienie rurociągu z zapewnieniem nie osiadania kanału.

Wymianę sieci wodociągowej należy projektować zgodnie z obowiązującymi normami wraz z wymianą przyłączy do granicy nieruchomości dla każdego budynku oddzielnie.

Mikstat, dnia 14.05.2018

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Joanna Józeffiak