

Ul. Krakowska 17,
63-510 Mikstat

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

IGP.7013.10.2021

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego *którego przedmiotem jest* „


Dostarczenie i montaż urządzeń dla zadania pn.: „Bezpieczna zabawa na wysokości – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie „ j.n.:

Pytanie:

Bardzo proszę o informację czy w zakresie zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaka nawierzchnię należy wykonać i w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Przy wykonaniu piramidy należy uwzględnić strefę bezpieczeństwa o promieniu 5 m od środka piramidy. Strefę bezpieczną wykonać z drobnego piasku o granulacji do 2 mm i grubości warstwy 20 cm ułożonej na gruncie rodzimym.

Z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Danuta Kamińska
SEKRETARZ MIASTA I GMINY